

Váš dopis zn.: Na Hrázi
Ze dne: 18.03.2020
Naše zn.: POH/13691/2020-2/301100

Comwell s. r. o.
Teplická 619/18a
405 02 Děčín IV

Vyřizuje: Ing. Aleš Landsdorf
Tel.: 416 707 833
Mobil:
E-mail: landsdorf@poh.cz

Datum: 08.04.2020

Kontaktní adresa:
Povodí Ohře, státní podnik, závod Terežín, Pražská 319, 41155 Terežín

„Úprava sítě VO - Děčín VIII - D. Oldřichov ul. Na Hrázi“ na p. p. č. 1571/1, 1214/2 a 1455/1 v k. ú. Horní Oldřichov

Vážení,

k Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 18. března 2020, kterou jsme obdrželi elektronickou poštou, Vám sdělujeme stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe:

Vláda ČR schválila usnesením č. j. 1082 ze dne 21. prosince 2015 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR, http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf), který byl vydán opatřením obecné povahy (OOP) č. j. 90988/ENV/15 ze dne 22. prosince 2015. Předmětná stavba je navržena v oblasti s významným povodňovým rizikem „OHL-35 Jílovský potok“ (úsek POH-35). Výstupy z vyhodnocení povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou zveřejněny na adrese <http://cds.chmi.cz>.

Dle uvedených výstupů je stavba zasahuje až do území se středním povodňovým ohrožením. Dle našeho názoru záměr není v rozporu s cíli PpZPR uvedenými v OOP.

V případě, že příslušné úřady stavbu povolí, je nutné při umístování, povolování, přípravě a provádění stavby zohlednit, že se stavba nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Jílovský potok a dodržet následující podmínky:

III. Stanovisko z hlediska správce povodí:

1. Během výstavby ani užíváním díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
2. Ve stanoveném záplavovém území vodního toku Jílovský potok (IDVT 10100327) nebudou skladovány snadno rozpustitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod. Látky závadné vodám (oleje, maziva, pohonné hmoty apod.) budou skladovány v originálních, příp. uzavíratelných obalech.
3. Realizací stavby nedojde k navýšení úrovně terénu ve stanoveném záplavovém území vodního toku Jílovský potok.
4. Stavba bude navržena a provedena v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a tedy technické provedení stavby bude v záplavovém území navrženo a provedeno se zvýšenou odolností proti možným účinkům vod při povodních. Technické

provedení bude odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu a funkčnost při možném zaplavení vodou.

5. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Oba plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín k vyjádření. Poté bude havarijní plán schválen příslušným vodoprávním úřadem a povodňový plán předložen příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem obce. To vše ještě před zahájením stavebních prací.

Souřadnice (orientačně): X = 964 096, Y = 750 056.

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

1. Povodí Ohře, státní podnik, provozu Terezín (Miroslav Koubek, 606 757 480, koubek@poh.cz) bude v předstihu min. 7 dní oznámeno zahájení a ukončení prací.
2. Koryto vodního toku Jílovský potok nebude znečištěno stavebním materiálem. Případné napadávky ze stavební činnosti budou z koryta vodního toku neprodleně odstraněny na náklady investora předmětné akce.
3. Stavebními pracemi nedojde k narušení koryta vodního toku Jílovský potok ani jeho opevnění. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Terezín (kontakt viz výše) a koryto vodního toku a jeho opevnění bude neprodleně uvedeno do náležitého stavu na náklady investora předmětné akce.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je úprava veřejného osvětlení (dále jen VO) v ulici na Hrázi v Děčíně na pozemcích p. č. 1571/1, 1214/2 a 1455/1 v k. ú. Horní Oldřichov. Ze stávajícího rozvaděče na pozemku p. č. 1455/1 v k. ú. Horní Oldřichov bude vyveden nový zemní kabel VO, který povede po pozemcích p. č. 1571/1, 1214/2 a 1455/1 v k. ú. Horní Oldřichov a napojí nové osvětlovací body (9 ks). Osvětlovací body 3 až 9 budou instalovány na vzdálenější straně komunikace ulice Na Hrázi od koryta vodního toku (IDVT 10100327, v naší správě). Stávající zemní kabel mezi rozvaděčem p. p. č. 1455/1 v k. ú. Horní Oldřichov a stávajícím osvětlovacím bodem na p. p. č. 1557/8 v k. ú. Horní Oldřichov bude nahrazen novým. Celková délka trasy nového vedení VO bude 384 m. Stávající vrchní vedení VO bude demontováno. Stavba bude probíhat v souběhu s korytem vodního toku Jílovský potok. Stavba bude v nejbližším místě vzdálena od koryta vodního toku zhruba 4 m. Stavba se v celé délce nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Jílovský potok mimo vymezenou aktivní zónu záplavového území. Při průtoku Q_{20} v Jílovském potoce bude stavba částečně zaplavena. Stavbou dotčené pozemky nejsou v majetku státu s právem hospodařit pro Povodí Ohře, státní podnik. Investorem akce je Statutární město Děčín. Zpracovatelem projektové dokumentace je žadatel.

HGR-ID 4630. ČHP: 1-14-02-0300-0-00-90. Vodní útvar: OHL_0930 Jílovský potok od pramene po ústí do Labe.

S pozdravem


Ing. Jan Belda



Povodí Ohře, státní podnik ①
závod Terezín
Pražská 319 Terezín 411 55
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

vedoucí VH odd. TS

Rozdělovník

POh, s. p., PŘ Chomutov

POh, s. p., provoz Terezín

k založení: chrono

VHE: 02-23/

-750056 / -964096