




PROSTŘEDÍ:
BEZE ZMĚNY, STÁVAJÍCÍ

KRYTÉ: IP 20
ELEKTRICKÁ INSTALACE JE NAVRŽENA VODIČI CXKH-R POD STROPEM V KABELOVÝCH LIŠTÁCH. KABELY BUDOU TŘÍDY REAKCE NA OHĚŇ B2CA,S1D0. V MÍSTNOSTECH OSAZENÝCH PODHLEDY BUDE KABELOVÁ INSTALACE VEDENA SKRYTĚ NAD KONSTRUKCI PODHLEDU.
PODHLEDY VIZ SAMOSTATNÁ DOKUMENTACE D1.1 AKUSTIKA.

LEGENDA:
EL. VODIVÉ KONSTRUKCE CHRÁNIT POSPOJOVÁNÍM. OSVĚTLENÍ JE NAVRŽENO DLE ČSN EN 12464-1 A ČSN 360020. Z DŮVODU NEVÝHODNĚHO DENNÍHO OSVĚTLENÍ BYLY HODNOTY NAVÝŠENY O JEDEN STUPEŇ.
V PŘÍPADĚ ZNĚNY TYPU OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV JE POTŘEBA PROVĚST NOVÉ SVĚTELNÉ TECHNICKÉ VÝPOČTY.
PŘESNÁ POLOHA A ROZMÍSTĚNÍ SPINAČŮ BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ DLE POKYNŮ INVESTORA.

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE



Investor:	Statutární město Děčín Magistrát města Děčín Mírově nám. Magistrát města Děčín náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV	Zpracovatel:	 DIGITRONIC CZ s. r. o. Smrkova 504, 500 03 Vrástec Klatovské www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Město stavby:	ZS Kosmonautů 177 Děčín XXVII k.ú. Slaný u Děčína (614190) p.č. 461	Datum:	03/2018
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD:	DPS
Žadob. projektant:	Ing. Jan Dinga	Číslo:	ELEKTROINSTALACE
Klient:	Lucie Rechtoriková	Part:	Formát: 3x2A
Akce:	ÚPRAVA AKUSTICKÝCH PODMÍNEK A OSVĚTLENÍ ZŠ KOSMONAUTŮ 177, DĚČÍN XXVII		Měřítko: 1:50
Osvět:	OSVĚTLENÍ - PŮDORYS 2.NP U2.1.2		Číslo výkresu: D.1.4.G05