



Souřadnice:

1	749065,80	967065,80	17	749430,59	967329,79
2	749090,30	967094,16	18	749462,42	967325,94
3	749116,89	967098,85	19	749486,50	967321,93
4	749143,37	967104,11	20	749511,73	967318,57
5	749169,48	967110,99	21	749532,42	967342,32
6	749196,43	967112,64	22	749319,64	967141,74
7	749216,62	967118,01	23	749349,25	967148,48
8	749240,69	967123,65	24	749376,43	967155,20
9	749267,01	967129,68			
10	749293,32	967135,72			
11	749312,99	967162,43			
12	749317,48	967190,71			
13	749331,54	967223,85			
14	749353,70	967251,04			
15	749374,98	967276,78			
16	749398,59	967306,06			

AC 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C

Délka trasy :736 m
Délka vodiče : CYKY 4x16.....934 m

Legenda :

- proj. kabelové vedení CYKY 4x16 - nová trasa
- proj. lampa V0
- stáv. lampa V0
- stáv. vrchní vedení NN - izolované ČEZ Distribuce a.s.
- stáv. vrchní vedení NN ČEZ Distribuce a.s.
- stáv. kabelové vedení NN ČEZ Distribuce a.s.
- SÁVK

1. OCHRANA PŘED ND DLE PNE 33 0000-čl.3.3.3.,AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ JISTIČÍCH PRVKŮ V SÍTĚ TN-C
2. NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3+PEN 50Hz, 400/230V
3. STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ZARÍZENÍ JE KRESLENO INFORMATIVNĚ
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO PROVÉST JEJICH VYTÝČENÍ JEJICH SPRÁVCI

Vypracoval: Dosedla ml.	Kreslil: Dosedla ml.	Comwell s.r.o. Teplická 619/IIa, 40502 Děčín IV tel: 732766605 e-mail: miroslav.dosedla@comwell.cz
Kontroloval: Dosedla		
K.ú.: Chrochvice		
Obec: Děčín	Kraj: Ústecký	
INVESTOR: Statutární Město Děčín		Datum: 01/2020
Úprava sítě V0 - ul. Holubova, U Hřiště, DČ.7		Účel:
		Zakázka č.:
		Pol.plánus:
Situace rozvodu V0		Měřítko: 1:500 Č.por: