


OZN.	POPIS
1	Tepelné čerpadlo syst.vzduch –voda kompaktní venkovní provedení – topný výkon 4,5 kW (A–7/W35°C), SCOP (EN 14825) 4,15 – el. příkon (EN 14511) 1,5 – hladina akustického tlaku (EN 12102) ... 52dB(A) – kondenzát volně na betonové žlabovky + ochranný el.topný kabel
2	Vnitřní hydraulický modul HM obsahující – regulátor WPM – oběhové čerpadlo s účinností tř.A – expanzní nádobu obj.24 l – integrované elektrické nouzové topení 8,8 kW
3	Zásobník topné vody objemu 100 l např. SBP 100
4	kompaktní čerpadlová skupina pro směšovaný okruh podl. vytápění – parametry min. 30kPa, 500 kg/h,

VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ V ROSTLÉ ZEMINĚ



POZNÁMKA :

- PŘI JINÉ SKLADBĚ KOMUNIKACE (POVRCHU) BUDE DODRŽEN PROJEKT
- PŘI JINÉ SKLADBĚ KOMUNIKACE (POVRCHU) BUDE POVRCH UPRAVEN DLE PŮVODNÍHO POVRCHU
- PŘI VEDENÍ POTRUBÍ MIMO KOMUNIKACE (např. ZPEVNĚNÁ PLOCHA U RD) BUDE ZHUTNĚNÍ V ÚROVNI PLÁNĚ 45 MPa

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
101	MANIPULAČNÍ CHODBA	14.00
102	KOTEC 1	18.30
103	KOTEC 2	18.50
104	ODSTAVNÝ DVOREK 1	16.20
105	DVOREK 2	8.40
106	DVOREK 3	8.60
107	KRYTÝ VÝBĚH	122.1

- PV1** PODLAHOVÁ VPUST SE SVLÝM ODTOKEM DN50/75/110mm, S IZOLACÍ ASFALTOVOU MANŽETOU, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ NÁSTAVEC S PŘÍSOUBOVANOU VÝTOKOVOU MRŽKOU Z NEREZ OCELI 150x150 mm, "Q"
- Tvp** ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 10 l  
– uzavřený tlakový systém  
– osazení pod dřež  
– pojistný ventil, zpětný ventil, kužeblní ventil, redukční ventil, uzavírací ventil, nálevka pro pojsť ventil  
– napětí 230V/50 Hz, příkon 1500 W, el.krytí IP X5  
– osazení dle návodu výrobce

TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- D** NEREZOVÝ MYČÍ STŮL S LISOVANÝM DŘEZEM A POLICÍ, dl. 1400 a šířky 700 mm, VÝŠKA STOLU 900mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S PŘEVLEČNOU MATICÍ 6/4", ODTOK DN 50mm, ODPADNÍ VENTIL SE SÍTKEM, DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE DLOUHÝM OTOČNÝM VÝTOKEM chrom, 2x ROHOVÝ VENTIL 3/8"-1/2" chrom [výška vyústění odpadu 0,55m, výška přípojovacích rohových ventilů 0,60m s roztečí min.0,1m]

TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A TYPY BATERÍ BUDOU INSTALOVÁNY DLE VÝBĚRU INVESTORA

± 0.000=232,00m n.m.

VYPRACOVAL: J. VESELÁ	ZOOP. PROJEKTANT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ	
KRESLIL: VEDOUcí ARCHTEKT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ	OBEC: DEČÍN IV – PODMOKLY	
KRAJ : ÚSTECKÝ	INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DEČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, DEČÍN IV	FORMÁT: 8 x A4
Z O O D Ě Č Í N NOVOSTAVBA PAVILONU PRO PUMY NA p.p.č. 426/1, k.ú.PODMOKLY		DATUM: 05/2021
PŮDORYS – ZTI		ÚČEL: PROJEKT STAVBY
		Č. ZAK.: 1619–2/19
		Č. KOPIE: MĚŘTKO: 1:50
		Č. VÝKRESU: 2