



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
101	MANIPULAČNÍ CHODBA	14.00
102	KOTEC 1	18.30
103	KOTEC 2	18.50
104	ODSTAVNÝ DVOREK 1	16.20
105	DVOREK 2	8.40
106	DVOREK 3	8.60
107	KRYTÝ VÝBĚH	122.10

ŘEZ VÝKOPU A-A




ŘEZ VÝKOPU B-B



PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE INVESTOR POVINNEN ZAJISTIT PŘESNÉ VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH PODZEMNÍCH SÍTÍ. ZEMNÍ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT S OHLEDEM NA TYTO SÍTĚ ZA DOZORU JEJICH SPRÁVCŮ.

KABELY MUSÍ BÝT ULOŽENY PODLE ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005. ZEMNÍ PÁSEK ZEMNÍCE ZARÍZENÍ NN MUSÍ BÝT ULOŽEN PODLE ČSN 33 2000-5-54 ed.2.

VNĚJŠÍ VLVIVY – ABB VENKOVNÍ PROSTORY – PODLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

VYPRACOVAL: MIROSLAV KUČABA	ZODP. PROJEKTANT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ	 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 56/1 DĚČÍN VI • tel. 412 535043
KRESLIL: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ	VEDOUČÍ ARCHITEKT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ	
KRAJ : ÚSTECKÝ	OBEC: DĚČÍN IV – PODMOKLY	FORMÁT: 3 x A4
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, DĚČÍN IV		DATUM: 05/2021
Z O O D Ě Č Í N NOVOSTAVBA PAVILONU PRO PUMY NA p.p.č. 426/1, k.ú.PODMOKLY		ÚČEL: PROJEKT STAVBY
		Č. ZAK.: 1619-2/19
		Č. KOPIE: MĚŘÍTKO: 1:100
PŘELOŽKA HLAVNÍCH EL. ROZVODŮ ZOO		Č. VÝKRESU: D.1.4.1