

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky | <b>Rekonstrukce zpevněných ploch - DDM Březiny</b> |
| Druh zakázky          | Stavební práce                                     |
| Datum zahájení řízení | 23.06.2022                                         |

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

### **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE<sup>1</sup> č. 1 ze dne 24.06.2022**

#### **DOTAZ:**

Dobrý den, v PD ani ve VV nejsou blíže specifikovány položky: žulové kvádry, sloupek plotové pole a branka - je uvedeno, že se jedná o atyp, není uvedena barva nátěru, typ pletiva. V TZ je uvedeno: " oplocení a branka na bočních zídkách schodiště budou nové. Prosíme o bližší specifikaci těchto položek.

#### **ODPOVĚĎ:**

**Žulové kvádry** – jedná se o doplnění podezdívky plotu a branky. Zídka u schodiště bude prodloužena z důvodu nového schodiště. Stávající rozměr kvádrů je: v. 30 cm, š. je proměnná z důvodu skládání zídky na vazbu (viz foto strana 2).

**Plot a branka** - barva nových sloupků, oplocení a brány dle stávajícího, tak aby vše na sebe navazovalo. Výplň polí taktéž navazující na stávající stav. Pod fotkou jsou rozměry stávajícího stavu.

Schodiště před budovou

- branka kovová dvoukřídlová atyp 2800x1200mm včetně nátěrů, sloupků, zámku, kování
- pole plotové kovové 1200x2500mm
- sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm
- žulové kvádry - doplnění



<sup>1</sup> Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

Stávající stav:

