

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ JE VE SCHÉMATU KRESLENO ZELENOU BARVOU
OCHRANA PŘED ND AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE


Celková délka projektovaných kabelů VO: 145m

Svítlidla LED 1x25,3W: 5ks (b.č.01-05)

Rozváděč VO: typ RVO S1/NKP 40A

Instalovaný příkon: 126,5W

**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: NN - AC 3+PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C
AC 3+PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C-S**

| | | | | | |
|--|--------------|--|--------------------|------------|---|
| Měřitko: - | Projektoval: | Tomáš Kuřa | Autorizoval: | Tomáš Kuřa | Změny, pozn.: |
| | Kreslil: | Tomáš Kuřa | Provoz. záměr: | - | r 0 |
| | Datum: | 05/2021 | Č. stavby invest.: | - | |
| | Stupeň: | PROVÁDĚCÍ | Formát: | 1x A4 | |
|  ENPRO Energo ENPRO Energo s.r.o. Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí Pracoviště Ústí nad Labem | | Název stavby / objektu: Úprava sítě VO Děčín VII Chrochvice, ul U Obory | | | Investor: |
| | | Název výkresu: SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVODU VO | | | statutární město Děčín Mirové nám. 1175/5 405 38 Děčín IV Č. výkr.: 3 |