



# STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.: 2021-034  
Ze dne: 24.01.2022  
Číslo jednací: MDC/9591/2022  
Spisová zn.: MDC/1532/2022  
JID: MDC52823725  
Počet listů: 1  
Počet příloh:  
Vyřizuje: Zuzana Šuhajová  
Telefon: 412593278  
E-mail: zuzana.suhajova@mmdecin.cz

Název: „**PD - osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově**“

Vyjádření statutárního města Děčín ke stavbě za níže uvedených podmínek:

## Žadatel:

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO 00261238, DIČ CZ00261238, zast. S.A.W. CONSULTING s.r.o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, IČO 28718836, DIČ CZ28718836

Nemovitosti ve vlastnictví města, dotčené stavbou:  
pozemek p.č.1207/6, 761/130, 761/118, 761/117 k.ú. Bynov

Kat.území: Bynov

Vyjádření odboru místního hospodářství (OMH):

Statutární město Děčín, zastoupené správcem majetku města, odborem místního hospodářství (pozemky ve výhradním vlastnictví statutárního města Děčín – p.č.1207/6, 761/130, 761/118, 761/117 k.ú. Bynov), nemá námitek k realizaci stavby „**Osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově**“, dle Průvodní zprávy a Souhrnné technické zprávy, zak. č. 2021-034, které jsou součástí žádosti podané dne 24.01.2022.

**Upozorňujeme, že na část pozemku p.č. 761/130 k.ú. Bynov je uzavřena nájemní smlouva se spol. Louda Auto a.s., Chotánky 166, Poděbrady a na část pozemku p.č. 1207/6 k.ú. Bynov s Jiřím Fliegelem, Oldřichovská 15/7, Děčín VIII.**

**Je nutné nájemce s dostatečným předstihem písemně informovat o zamýšlené akci, a to min. 14 dní před zahájením stavebních prací.**

Toto vyjádření nenahrazuje příslušná povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Zpracoval: Jiřina Hammerlová

Vyjádření odboru komunikací a dopravy (OKD):

## Veřejné prostranství a zeleň (VPZ)

Statutární město Děčín zastoupené odborem komunikací a dopravy Magistrátu města Děčín jako správce majetku města a veřejné městské zeleně **souhlasí** s realizací stavby „**PD – osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově**“ za těchto podmínek:

Dodavatel stavby se zavazuje užívat městské pozemky a provádět výkopové a stavební práce tak, aby nedošlo k poškození veřejné zeleně.

**Dodavatel bude při provádění výkopových prací postupovat dle sadovnické normy Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech ČSN 83 9061, zejména pak hloubené výkopy nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene jednotlivých stromů, výkopy v kořenové zóně stromů musí provádět pouze ručně. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je, pokud možno pod kořenovým prostorem („protlakem“). Při hloubení**

**výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa musí být zahlazena. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu.**

Způsobí-li dodavatel při užívání pozemků škody na veřejné zeleni, zavazuje se odstranit je na vlastní náklady ve stanoveném termínu, event. je odstraní město na náklady dodavatele. Nevratné škody na veřejné zeleni (pokácené dřeviny, keře nebo stromy které byly nevratně poškozeny v průběhu užívání v oblasti kořenů, kmene či kosterních větví atd.) dodavatel nahradí dle požadavků OKD MM Děčín. Jakoukoliv změnu na plochách veřejné zeleně je dodavatel povinen předem oznámit na OKD MM Děčín.

Dodavatel se zavazuje uvést na vlastní náklady veřejnou zeleň po ukončení prací do původního stavu, včetně založení nového trávníku, kompletního úklidu. Dodavatel se zavazuje přebytečný výkopek a kameny odvézt a řádně zneškodnit dle platných právních předpisů.

#### **Směsný komunální odpad (SKO)**

Po celou dobu akce bude umožněn pravidelný svoz odpadu města. V případě omezení nebo přerušení provozu po komunikaci je zhotovitel povinen předem zajistit podmínky pravidelného svozu odpadu. Podmínky lze projednat s odborem komunikací a dopravy Ing. Lažanskou +420 412 593 232.

Zpracoval: Ing. Zdeňka Švirlochová, Ing. Michaela Lažanská

Vyjádření odboru komunikací a dopravy (OKD):

Dle PD S.A.W. CONSULTING s.r.o., zakázkové číslo 2021-034 z 09/2021.

OKD souhlasí s návrhem na opravu MK a předloženou projektovou dokumentací.

Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v místě. Stavbou nesmí dojít k poškození soukromého vlastnictví.

Z důvodu ochrany inženýrské sítě uložené v pozemcích města a nutnosti zanesení do digitálního pasportu, požadujeme předání digitálního zaměření inženýrských sítí v souladu s ustanovením § 185 odst. 2 stavebního zákona (polohopisné údaje v souřadnicovém systému JTSK).

#### **Veřejné osvětlení (VO)**

Jako majetkový správce sítě VO souhlasíme s technickým řešením nových rozvodů sítě VO dle předložené dokumentace – SO 401 – Veřejné osvětlení, zpracované společností S.A.W. CONSULTING s.r.o., zakázkové číslo 2021-034 z 09/2021.

Zpracoval: Ing. Jitka Kálecká, Renata Kuruczová

Vyjádření odboru provozního a organizačního (OPO):

#### **Metropolitní síť (MS)**

V zájmovém území není vedena metropolitní síť. K realizaci nemáme připomínky.

Zpracoval: Ing. Bc. Michal Moc

V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována do 2 let od data vydání tohoto vyjádření nebo pokud nebude nemovitost stavbou dotčena, nejsou účastníci vzájemnými závazky vázáni.