

**Od:** Frčková, Hana <hana.frckova@scservisni.cz>  
**Odesláno:** 21. září 2020 9:14  
**Komu:** dzi@dzi.cz  
**Předmět:** Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně - prodloužení platnosti vyjádření  
**Přílohy:** 20200921090148075.pdf

Dobrý den,  
v příloze platnost vyjádření prodloužena.

Přeji hezký den

**Hana Frčková (Del Maschio)**  
referent technicko provozní činnosti

**Severočeská servisní a.s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,  
IČO: 051 75 917 DIČ: CZ 05175917

**Pracoviště:**

Husitská 10, 405 02 Děčín VI.  
Tel.: +420 417 808 808

Fax: +420 417 562 562

E-mail: [hana.frckova@scservisni.cz](mailto:hana.frckova@scservisni.cz)

[www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Tato zpráva má výlučně informativní charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření jakékoli smlouvy či na její změnu ani přijetí Vašeho návrhu, pokud v ní není výslovně uvedeno jinak. Veškeré smlouvy či jejich změny jsou v naší společnosti uzavírány zásadně v písemné formě a vlastnoručně podepisovány statutárními zástupci nebo zaměstnanci na základě písemného pověření. Obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou bude námi považováno za novou nabídku.

This message is intended solely for informational purposes. It does not represent any contract proposal, nor its amendment or acceptance of your contract proposal, if it is not explicitly stated otherwise. Our company concludes contracts or amendments thereto in a written form and all these contractual documents are self-signed by the statutory representatives or employees on the basis of written authorization. If this message contains a contract proposal, then your acceptance of our proposal with any amendment or variation will be considered a new offer.



Platnost vyjádření prodloužena o 1 rok  
tj. do 11.10.2021

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
Za ÚTPC Frčková  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Váš dopis zn.:

ze dne: 30. 9. 2019

Naše značka: O19690093287/UTPCUL/Ma

Vyřizuje: Hana Frčková (Del Maschio)

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)

Datum: 11. 10. 2019

pan  
ing. arch. Svěrek Jaroslav  
Vilémovská 1581/18  
160 00 Praha

### Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	<b>Zámek Děčín – obnova opěrné zdi pod sýpkou</b>
Účel vyjádření:	<b>K dokumentaci (DSP/DPS a změně DSP/DPS) stavby</b>
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Děčín
	Část obce, ulice, č.p.: Děčín, U Plovárny ul.
	Katastrální území, parcelní číslo: p.č. 2372,2371 a související (viz přílohu)
Žadatel:	<b>ing. arch. Svěrek Jaroslav</b>
Adresa, tel., e-mail	775 171 073, <a href="mailto:j.sverek@volny.cz">j.sverek@volny.cz</a>
Investor:	Statutární město Děčín
Adresa, tel., e-mail	Mírové nám.1175/5, 405 02 Děčín
Projektant:	
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí <b>ANO</b>
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>

#### Popis navrženého řešení:

Jedná se o obnovu a opravu opěrné zdi pod sýpkou na p.č.2372 k.ú. Děčín.

**Upozorňujeme, že v souběhu se stavbou je uložen vodovodní řad PVC DN/OD 110 viz. zákres.**

Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

S obsahem dokumentace pro stavební povolení a provádění výše uvedené stavby **souhlasíme** za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.



- 2) Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 6) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 7) **Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.**

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na [www.svs.cz](http://www.svs.cz). Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

164

Hana Frčková

referent technickoprovozní činnosti

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.