

LEGENDA:	
EL1	LED 30W dle výpočtu osvětlení Sloup bezpaticový třístupňový typ K5, h=5,0m, 133/89/60 Stožárová výzbroj SR481–27 Z/Un E27 s krytem IP20 Sloup instalován do betonového základu s pouzdrem

LEGENDA KABELOVÝCH VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – PŘELOŽKA DO NOVÉ TRASY
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – NOVÉ TRASA – PŘELOŽKA
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – PROPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- STÁVAJÍCÍ RUŠENÝ SLOUP VČ. SVÍTIDLA Č.6/69
- STÁVAJÍCÍ SLOUP Č.6/69 – NAPOJOVACÍ BOD

Poznámka :

1 ►	◄1	KABELOVÉ VEDENÍ ULOŽENÉ V CHRÁNIČCE V KOMUNIKACI V SOULADU ČSN 73 6005 hl. 1200mm – krycí vrstva
2 ►	◄2	KABELOVÉ VEDENÍ ULOŽENÉ V CHODNÍKU ČSN 73 6005 hl. 400mm
3 ►	◄3	KABELOVÉ VEDENÍ ULOŽENÉ V CHODNÍKU – SCHODIŠTĚ ČSN 73 6005 hl. 700mm
4 ►	◄4	KABELOVÉ VEDENÍ ULOŽENÉ VE VOLNÉM TERÉNU ČSN 73 6005 hl. 700mm

DÉLKA KABELOVÝCH TRAS 110m
DÉLKA KABELOVÉHO VEDENÍ 140m
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PROVEDENA
V SOULADU S ČSN 33 2000–4–41 ed.3
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH VODIČŮ
VNĚJŠÍ VLIVY V SOULADU S ČSN 33 2000–1 ed.3 A ČSN 33 2000–5–51 ed.3
PROSTORY ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ
JEDNOTLIVÉ SLOUPY VO UZEMNĚNY STROJENÝM ZEMNIČEM DRÁT FeZn prům. 10mm
SLOUPY INSTALOVÁNY DO POUZDROVÉHO ZÁKLADU DLE MONTÁŽNÍCH POKYNŮ VÝROBCE
PROVEDENÍ SÍTĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PROVÉST V SOULADU S TKP č.15
VÝKRES DEMONTÁŽÍ V.Č. D2–05

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ
VŠECH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V TRASE NOVÉ STAVBY.
V PŘÍPADĚ KOLIZE NOVÉ STAVBY S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI BUDE PŘIZVÁN
JEJICH SPRÁVCE, KTERÝ NAŘÍDÍ OPATŘENÍ PRO JEJICH OCHRANU

NĚKTERÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ NAVRŽENÝCH V PROJEKTU NEBO VÝKAZU VÝMĚR K TOMUTO PROJEKTU JE POTŘEBA VNÍMAT POUZE JAKO PŘÍKLADNÉ, ILUSTRATIVNÍ A LZE JE PO DOHODĚ SE STAVEBNÍKEM A PROJEKTANEM NAHRADIT JINÝMI VÝROBKY, MATERIÁLY ČI TECHNOLOGIEMI SE SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI PARAMETRY.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SÍŤ ČEZ Distribuce a.s. – PODZEMNÍ KABEL NN
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ CETIN – PODZEMNÍ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ROZVODŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – PODZEMNÍ KABEL
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NTL PLYNOVOD, GASNET S.R.O.

ČÁST PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK VÁCHA PROJEKT. ELEKTRO Zdeněk Vácha Drážďanská 23, 405 02, Děčín 16 IČ 44573235 tel: +420 412 513282	
	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	DATUM	03.2022
STAVEBNÍK : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám.1175/5, Děčín,Děčín IV–Podmokly, 405 38				STUPEŇ PROJEKTU	DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO STAVBY : p.p.č. 877/1, 877/52, k.ú. BOLETICE nad LABEM				MĚŘÍTKO	1 : 200
STAVBA : PROPOJENÍ PRO PĚŠÍ ul. MÁJOVÁ a ul: HRDINŮ,DĚČÍN XXXII				FORMÁT	2 * A4
				ZAK. ČÍSLO	005 / 2022
D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ ČÁST : VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SITUACE - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				ČÍSLO KOPIE	Č. VÝKRESU D2-01