

Název veřejné zakázky	Oprava opěrné zdi v ul. Albánská, Děčín - Podmokly
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	29.08.2022

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 1 ze dne 14.09.2022

DOTAZ:

Dobrý den,

v souvislosti s přípravou cenové nabídky na VZ „Oprava opěrné zdi v ul. Albánská, Děčín – Podmokly“ prosíme zadavatele o zvážení použití pískovce do gabionové zdi a to z důvodu, že pískovec jako takový je do gabionů naprosto nevhodný. Parametry pískovce (zejména nasákavost, mrazuvzdornost) jsou absolutně mimo standardní normy - v gabionech není kámen nijak konzervován a tudíž se velmi rychle rozpadá. Použití v gabionu nelze odvozovat z toho, že se pískovec používá jako obkladní materiál v kamenných, resp. kameno-betonových zdech - zde je totiž izolován z nepohledových stran betonem a v pohledové straně se konzervuje vodním sklem. V gabionu je však prakticky ze všech stran každý kus kamene vystaven vzdušní vlhkosti a následně po několika cyklech nasáknutí a zmrazení dochází k jeho rychlému rozpadu.

V případech, kdy je na výplňové kamenivo gabionu kladen požadavek, aby vypadal jako pískovec, tak se nejčastěji používá kamenivo z lomu KUBO (M.Žernoseky), což je křemenný porfyr a velmi se pískovci podobá, přičemž jeho parametry jsou do gabionu vyhovující. V některých případech je možné použití Božanovského pískovce (lom Granit Lipnice), ale ten již má nasákavost přes 5% (dle norem by mělo být max 1,5%) - v tomto případě je ale nutné před realizací tuto skutečnost uvést ve smlouvě, abychom jako realizační firma byli jisti pro případ, že by v záruční lhůtě začalo docházet k degradaci kameniva.

ODPOVĚĎ:

V technické zprávě a v rozpočtu je uvedeno: „Všechny pohledové plochy budou ručně vyskládány z pískovce a výplň může být provedena např. z čediče – při realizaci bude odsouhlaseno investorem a CHKO.“

Jedná se pouze o pohledové plochy z pískovce a to z důvodu požadavku CHKO na jiné stavbě v okolí Děčína. CHKO nevydalo k této stavbě závazné stanovisko – viz. příloha.

Návrh využití kamene z lomu KUBO je odsouhlaseno projektantem.



¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace