


- LEGENDA :
- SZ Svorňa zadrževaní
 - DO Detektorový drôtík
 - ZZ Základový zemeň
 - SD Svorňa drákov
 - SS Svorňa spojovací
 - Jináč Jináč
 - Hromosvodový Jináč
 - 1 Označovací štítek hromosvodového svodu

K Jináčfinu vedení hromosvodu budou připojeny veškeré kovové předměty osazené na střeše.


Provedení hromosvodu bude provedeno dle dle ČSN EN 62305 a uzemnění dle ČSN 33 20 00 – 5 – 54.

Ukážka Jináčfinu vedení



JMÁCI SOUSŤAIA SE NAPŮJ NA STAVAJCI UZEMNĚNÍ

±0,000 = 172,50



PROJEKTANT : ING.VLASTIMIL KRIZAN		PROJEKTOVA KINOST VE VYSTABE	
INVESTOR : STATUTARNI MESTO DEČIN, MÍROVÉ NAM. 1175/5,		PĚTR VACHULKA	
MĚSTSKÝ ÚRAD : DEČIN		DLOUHÁ 6.p.17	
KRAJ : OSTEC		HORA SVATE KATEŘINY 435 46	
AKCE : ZATEPLENÍ OBJEKTU		FORMÁT :	
A MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ		DATUM : BRČZEN 2020	
MATEŘSKÁ ŠKOLA DC XXXII		STUPEŇ: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
K. H. BOROVSKEHO 336 – BOLETICE NAD LABEM – DEČIN		ČÍSLO ZAKÁZKY: 20/2020	
SO 01 – ZATEPLENÍ OBJEKTU		MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:	
OBSAH :		1 : 100 E-03	
HROMOSVOD			