

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu na ZŠ Na Stráni v Děčíně
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	12.10.2022

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ Č. 1 ze dne 27.10.2022

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

prosím o upřesnění zadání VŘ:

VV - POLOŽKA 36

Krytina hladká, tabule 2 x 1 m, nad 45° m² 2 057,20000

výměra-viz tabulka střešních prvků = 2057,2 m²:

materiál: Pozink, tl. 0,6 mm, šíře cca 500-700 mm

zpracování: Falcovaná krytina - dvojitý falc

barva: Polyester mat červená (RAL 3009)

Tloušťka povrchové úpravy: 35 mikronů

Předpoklad krytina v tabulích možné i ve svitcích

Dle cechu klempířů a tesařů: Základní pravidla pro klem. práce:

čl. 6.2.2 okapové plechy u samonosných plechových krytin jsou někdy také součástí systému:

tento rozpočet uvažuje se samostatnou položkou, položka krytiny tudíž zde neobsahuje okapový plech:

2057,2 2 057,20000

Dotaz č.2

Vzhledem k předpokládané hodnoty zakázky se dotazuji zda je nutné dodržet specifikaci krytiny dle VV - tzn. falcovaná krytina (dvojitý falc) tl. 0,6 mm, pozink MAT 35 mikronů červená (RAL 3009) nebo zda je přípustné použít systémovou drážkovou střešní krytinu (click), která se vyrábí v tl. 0,5 mm v povrchových úpravách až 50 mikronů nebo 0,63 mm ve 25 mikronech.

Odpověď:

Projektem navrhovaná střešní krytina je na technicky lepší úrovni, s delší životností a s tím je i generována její cena. Otázka zhotovitele směřuje na možnost použít systémovou trochu parametrově horší kvalitu (tl. plechu jako nosiče, tl. ochranného nástřiku), tzn. cena této krytiny bude nižší, z hlediska životnosti se můžeme bavit o lehce kratší životnosti (střecha by měla vydržet min 60-80 let). Bude záležet na míře poškození ochranného nástřiku.

Materiál je v pořádku.

Zadavatel požaduje projektem navržené řešení a účastníci ocení předložený položkový soupis.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace