

Název veřejné zakázky	Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ Děčín XXXII, K.H.Borovského
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	12.10.2022

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 1 ze dne 21.10.2022

DOTAZ č.1

V projektové dokumentaci (dále jen "PD") Řezy a technické zprávě (dále jen "TZ"), jsou sokly objektů zatepleny polystyrenem XPS tl. 50, ale ve výkazu výměr (dále jen "VV") je EPS tl. 50. Žádáme o sjednocení VV s PD.

ODPOVĚĎ

Soupis prací opraven - pol. č. 34 a 36 jsou nyní opraveny na polystyren XPS. Vzhledem k doplnění a odebrání některých položek došlo k přečíslování rozpočtu, proto uvádíme čísla položek, kterých se úprava týká.

DOTAZ č.2

V TZ (str.4) je u spojovací chodby zateplen pruh do 300 mm nad terénem polystyrenem XPS tl. 140 mm. Ve VV toto není. Žádáme o sjednocení VV s PD.

ODPOVĚĎ

Soupis prací upraven doplněním o položky číslo 41a 42.

DOTAZ č.3

Ve VV jsou položky s nulovým množstvím (č. 170, 184, 191, 192, 225, 228, 229). Žádáme o doplnění.

ODPOVĚĎ

Položky odstraněny s nulovým množstvím byly ze soupisu prací odstraněny.

Zároveň byly odstraněny nenulové položky, které neměly v soupisu být.

Původní čísla všech odebraných položek:

170, 175, 178, 180, 184, 191, 192, 219, 220, 221, 225, 228, 229, 231, 233, 240, 250

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace a současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21.11.2022 do 10:00 hodin.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace