

Název veřejné zakázky	Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ Děčín XXXII, K.H.Borovského
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	12.10.2022

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 3 ze dne 11.11.2022

DOTAZ č.1

Dobrý den, chtěl bych požádat o upřesnění v Části A. Jedná se o lapač střešních splavenin a venkovní dešťovou vpust'. Chtěl bych požádat o přesnější typy těchto výrobků. V dokumentaci není k nalezení kromě popisu prací. Předem děkuji.

ODPOVĚĎ

Specifikace lapače střešních splavenin

Lapač střešních splavenin pro napojení svislého odpadního kruhového dešťového svodu průměru 125mm. Materiál polypropylen, barva černá, UV stabilní materiál. S košem pro zachytávání nečistot. Průměr a provedení napojení podzemní části na kanalizaci typově dle skutečnosti.

Venkovní dešťová vpust'

Kanalizační dešťová vpust' s určením pro odvod dešťových vod do kanalizačního systému. Vpust' litinová. Součástí protizápachová klapka a košík na zachytávání nečistot. Průměr a provedení napojení podzemní části na kanalizaci typově dle skutečnosti.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace