



Zodp. projekt. Bedřich Cvrček	Vypracoval Bedřich Cvrček	Ved. projekt. Milan Malý	 <p>KTS – AME s.r.o. ul. Karla Čapka 60 500 02 Hradec Králové tel.: 495214743 email: voda@kts-ame.cz</p>
Kraj : Ústecký		Obec : Děčín	
Investor : Město Děčín			

Akce :	
Pohádková kašna na Masarykově náměstí	

Oddíl :	
Technologie kašny	
Obsah :	
Elektroinstalace	

Formát	3xA4
Datum	03/2022
Stupeň	DPS
Zak. č.	
Měřítko	Paré č.
Č. výkresu	
08	



#### LEGENDA:

M1	ČERPADLO KAŠNY – 230V/0,55kW	SV	OSVĚTLENÍ STROJOVNY 230V/0,02kW
M2	ČERPADLO FILTRACE – 230V/0,25kW	SV1	SPÍNAČ OSVĚTLENÍ
M3	VENTILÁTOR ODTAHU 230V/0,1kW		
Z1	ZÁSUVKA UV LAMPA 230V/0,4kW		
Z2	ZÁSUVKA DÁVKOVACÍ JEDNOTKY 230V/0,1kW		
VP	SERVOPOHON DOPOUŠTĚNÍ VODY 230V/0,01kW		
HL1	HLADINIVÉ SONDY AKUMULAČNÍ NÁDRŽ		

HOP HLAVNÍ POSPOJOVACÍ PŘÍPOJENÍ

# PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ

**NÁZEV OBJEKTU: DĚČÍN - Pohádková kašna na Masarykově náměstí**

## Technologie kašny

PODKLADY : ČSN 33 2000-1 ed.2

## Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-7-702 ed.3

## Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány

**SLOŽENÍ KOMISE :**

PŘEDSEDA :

**ČLENOVÉ :** Bedřich Cvrček, Monreko s.r.o.

Miroslav Pilka, KTS-AME s.r.o.

## Rozhodnutí o vnějších vlivech

## 1) Strojovna

jsou určeny tyto třídy vnějších vlivů:

AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1 až AM31-1, AN1, AP1, AQ1,  
AR1, AS1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

## 2) Vodní prvek

jsou určeny tyto třídy vnějších vlivů:

AA5, AB5, AC1, AD7, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1 až AM31-1, AN1, AP1, AQ1,  
AR1, AS1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 - Zóny dle ČSN 33 2000-7-702 ed.3

### 3) Venek

jsou určeny tyto třídy vnějších vlivů:

AA8, AB8, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1 až AM31-1, AN1, AP1, AQ1,  
AR1, AS1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

## V Hradci Králové

## Podpis