

Název veřejné zakázky	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	16.12.2022

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ Č. 2 ze dne 10.01.2023

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dodavatel nedokáže splnit některé body zadání - např že všechny výkonové varianty svítidel musí mít stejný design, velikost a my bychom někde museli jít s NOD a někde s UL požadují ENEC přetlakový ventil ve svítidle,..., chybí lumeny u svítidel. Jde o to, že se musí udělat projekt k osvětlení ze strany dodavatele."

Odpověď:

- *Požadavek na stejný design a velikost stanovuje podmínku použití jedné typové řady svítidel pro použití na jednotlivých třídách komunikací,*
- *přetlakový ventil by měl být ve standardním provedení z důvodu vyrovnání vnitřního tlaku ve svítidle a tlaku okolního prostředí,*
- *zadání neurčuje světelný tok svítidla, ale maximální elektrický příkon svítidla (dle energetického posudku) se schopností svítidla nasvětlit komunikaci dle požadavků třídy komunikace. V technické části příloha č.7 ZD je u jednotlivých svítidel stanoven požadavek na minimální počáteční měrný výkon svítidla lm/W,*
- *účastník navrhne svítidlo, které je schopen dodat a použití svítidla doloží výpočtem dle zadávací dokumentace příloha č.6,*
- účastníka který podal žádost o vysvětlení zadávací dokumentace žádáme o upřesnění zkratk NOD a UL.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace