

# ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VNĚJŠÍCH Vlivů

DLE PNE 33 0000 - 2

## PROSTORY VENKOVNÍ A POD PŘÍSTŘEŠKEM

Název prostoru (viz ČSN 33 3230, ČSN 33 3231, ČSN 33 3240, ČSN 33 3300 a ČSN 33 3301)	Standardní vnější vlivy		Variabilní vnější vlivy										Prostor dle ČSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1	Minimální stupeň ochrany krytím
	Typ pros- toru	Odeřizka od stand. vlivu	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AS	AT	AU		
Kabelové vedení na vzduchu	VI	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	2	nebezpečný	IP24
Kabelové vedení v zemi	VI	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	nebezpečný	IP24
Kabelové vedení (kabelové skříňe)	V	—	1	1	1	1	1	1	1	—	1	—	nebezpečný	IP24
Venkovní vedení VN a NN včetně skříní	VI	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	nebezpečný	IP24