



LEGENDA

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DRÁŽCE VE ZDI.
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPR PN 16.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm.
- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍM d20.
- PŘESNÉ MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ.

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN			
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian-projekce @ gmail.com			
INVESTOR	Statutární město Děčín		DATUM	MĚŘÍTKO	STUPEN	
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly			6. 2022	1 : 50	DPS	
AKCE	Infrastruktura základních škol		ZAK. ČÍSLO	FORMÁT		
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám.			P3087-22	2A4		
PROFESE	D 1.4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU		P3087 020 - 22	
NÁZEV	BIOLOGIE + KABINET - VODOVOD				PARE	