



# LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ.
- POTRUBÍ BUDE PŘEVEDENO Z POTRUBÍ HT A PVC.
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%.
- PŘESNÉ MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ.

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com			
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN		DATUM 6. 2022	MĚŘÍTKO 1 : 50	DPS	PARE
			ZAK. ČÍSLO P3087-22	FORMÁT 2A4		
INVESTOR	Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly		ČÍSLO VÝKRESU P3087 028 - 22			
AKCE	Infrastruktura základních škol Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám.					
PROFESE	D 1.4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					
NÁZEV	UČEBNA S TISKOVOU LABORATOŘÍ KANALIZACE					