



LEGENDA

1.1 VENKOVNÍ SPLIT. KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA UMÍSTĚNÁ NA STŘEŠE

REF. VÝROBEK RAS-13J2AVG-E
VÝKON CHLAZENÍ 3,6 kW
VÝKON VYTÁPĚNÍ 4,5kW
AKUSTICKÝ TLAK 48/49dB(A) v 1m
PŘÍKON 1,180W
DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ 10A
NAPĚTÍ 230V

1.2 NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA REF. VÝROBEK RAS-B13J2KVRG-E

VÝKON CHLAZENÍ 3,6 kW
VÝKON VYTÁPĚNÍ 4,5 kW
VZDUCHOVÝ VÝKON 618 m3/h
AKUSTICKÝ TLAK 21 - 41B(A) v 1m
PŘÍKON 40W
NAPĚTÍ 230V

- POTRUBÍ KAPALINY
- POTRUBÍ PLYNU
- POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU ø25

- ROZVODY CHLADU BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ Cu

- ROZVODY BUDOU VEDENY V PŘÍČCE.

- ROZVODY BUDOU ZAIZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ PROTI CHLADU.

VED. PROJEKTANT			VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ING. DANIEL FLORIÁN				
ING. D. FLORIÁN			ING. D. FLORIÁN				PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI				
							TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2				
							TEL. : 723 373 167				
							E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com				
INVESTOR			Statutární město Děčín			DATUM		MĚŘÍTKO		STUPĚN	
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly						6. 2022		1 : 50		DPS	
AKCE			Infrastruktura základních škol			ZAK. ČÍSLO		FORMÁT			
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám.						P3087-22		2A4			
PROFESE						ČÍSLO VÝKRESU		P3087 017 - 22			
D 1.4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE											
NÁZEV			JAZYKOVÁ UČEBNA - CHLAZENÍ			PARÉ					