



## LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ HT A PVC.
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%.
- PŘESNÉ MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ.

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN			
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL.: 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce@gmail.com			
INVESTOR	Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly	Statutární město Děčín	DATUM	6. 2022	MĚŘÍTKO	STUPEŇ
AKCE	Infrastruktura základních škol	Základní škola Děčín VI, Na Strání 879/2	ZAK. ČÍSLO	P3087-22	FORMÁT	DPS
PROFESE	D 1.4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU			PÁŘE
NÁZEV	UČEBNA FYZIKY - KANALIZACE					
						P3087 004 - 22