



## LEGENDA

1 MALÝ EL. PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY  
REF. VÝROBEK HA-DR 135  
PŘÍKON 3500 W  
NAPĚTÍ 230 V

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DŘÁŽCE VE ZDI.
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PP- PN 16.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm.
- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍM d20.
- PŘESNÉ MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ.

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>ING. DANIEL FLORIÁN</div> <div>PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI</div> <div>TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2</div> <div>TEL. : 723 373 167</div> <div>E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com</div>			
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN					
INVESTOR	Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly					
AKCE	Infrastruktura základních škol Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2		DATUM 6. 2022	MĚŘÍTKO 1 : 50	DPS	P3087 003 - 22 ČÍSLO VÝKRESU PARÉ
PROFESE	D 1.4. - VZDUCHOTECHNIKA		ZAK. ČÍSLO P3087-22	FORMÁT 2A4		
NÁZEV	WC INVALIDŮ - VODOVOD					