



## LEGENDA

- 1
- NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR  
SE ZPĚTNOU KLAPKOU  
REF. VÝROBEK SILENT 200 CRZ  
PRŮTOK 80m3/h  
TLAK 20Pa  
PŘÍKON 21W  
NAPĚTÍ 230V  
AKUSTICKÝ TLAK 1,5m 36 dB(A)  
OVLÁDÁNÍ - SPOLEČNĚ S OSVĚTLENÍM S DOBĚHEM

- VENTILÁTORY BUDOU NA STĚNĚ POD STROPEM
- PŘÍPOJENÍ VENTILÁTORŮ NA PÁTEŘNÍ ROZVOD  
BUDE POMOCÍ OHEBNÉHO POTRUBÍ SEMIFLEX.
- PÁTEŘNÍ ROZVODY PRO ODVOD ZE SOC. ZAŘÍZENÍ  
BUDOU Z PEVNÉHO POTRUBÍ TYPU SPIRO
- VŠECHNY DVEŘÍ DO NUČENĚ VĚTRANÝCH PROSTORŮ  
BUDOU PODRÍZNUTY

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>ING. DANIEL FLORIÁN</b>					
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com					
INVESTOR	Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly		DATUM	6. 2022	MĚŘITKO	1 : 50	STUPĚŇ	DPS
AKCE	Infrastruktura základních škol Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2		ZAK. ČÍSLO	P3087-22	FORMÁT	2A4	PARÉ	
PROFESE	D 1.4. - VZDUCHOTECHNIKA		ČÍSLO VÝKRESU		<b>P3087 001 - 22</b>			
NÁZEV	WC INVALIDŮ - VZDUCHOTECHNIKA							