

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Děčíně dne 22.08.2022

Č. j. Odesílatele:

Č. j.: KHSUL 38935/2022

Sp. značka: S-KHSUL 53331/2015

Vyřizuje: Ing. Stanková Jindra

Telefon: 477 755 230

E-mail: jindra.stankova@khsusti.cz

Počet listů/příloh: 2/0

Investor : Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV.

V zastoupení : Ing. Arch. Vlastimil Stránský - Architektonická kancelář, Jiřího z Poděbrad 56/1, Děčín 6

Závazné stanovisko k územnímu souhlasu

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín, (dále jen krajská hygienická stanice), dne 11.08. 2022 vedené pod č.j. KHSUL 37416/2022, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci k územnímu souhlasu, předložené Ing. Arch. Vlastimilem Stránským na základě plné moci ze dne 1.07. 2022 vystavené investorem, posoudila krajská hygienická stanice, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), vydává krajská hygienická stanice dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S PD na akci „**VŠ KOLEJE, NÁROŽNÍ 6, DĚČÍN 1 – výměna tepelných čerpadel - osazení na p.p.č. 2368 a 2370, k.ú. Děčín**“

orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže **na splnění těchto podmínek:**

1. V rámci kolaudace stavby investor požádá KHS o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, součástí žádosti bude protokol o měření hluku z provozu všech 6 tepelných čerpadel (ve kterém bude zohledněn denní i noční provoz) v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby nebo chráněném venkovním prostoru. Požadavek vychází z ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
2. V případě překročení limitů hluku daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb. stavebník přijme protihluková opatření a jejich účinnost ověří opakovaným měřením.
3. Měření hluku provede pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo autorizaci v souladu s ustanovením § 32a zákona č. 258/2000 Sb.

Odůvodnění:

Předložená PD řeší výměnu tří dožilých tepelných čerpadel typu země – voda, umístěných v objektu sýpky. Jako nový zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV je na prostranství před objektem sýpky navržena kaskáda 6 ks nových tepelných čerpadel od firmy STIEBEL Eltron typ WPL 23E.

Součástí předložené dokumentace je Hlukový posudek, zpracovaný v dubnu 2022 Ing. Jiřím Kozákem, CSc., Králova Výšina 51, Ústí nad Labem. V posudku je uvedeno, že tepelná čerpadla budou v nepřetržitém provozu a předpokládá se i současný chod všech 6-ti tepelných čerpadel najednou. Ve výpočtech je proto uvažováno s protihlukovou lamelovou stěnou. Výpočet uvádí pro současný chod všech šesti ks instalovaných TČ hladinu hluku 36,9 dB (A), což by vyhovovalo hygienickému limitu pro noční dobu (40 dB) v případě, že instalovaná tepelná čerpadla nebudou mít tónovou složku. V tom případě by byl limit pro noční dobu 35 dB. Proto požadujeme po instalaci provést měření hluku pro prokázání splnění požadavků NV č. 272/2011 Sb.


Důvodem pro stanovení podmínek uvedených v tomto závazném stanovisku je zajištění plnění požadavků k ochraně a podpoře veřejného zdraví, tedy plnění limitů hluku daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb. při současném provozu všech šesti instalovaných tepelných čerpadel. Podmínky jsou stanoveny na základě § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Upozorňujeme, že dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. je nezbytné zahrnout podmínky uvedené ve výroku tohoto závazného stanoviska do rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- podání doručené dne 11.08.2022 vedené pod č.j. KHSUL 37416/2022
- PD k územnímu souhlasu na akci : „**VŠ KOLEJE, Nárožní 6, Děčín – výměna tepelných čerpadel**“
- **osazení na p.p.č. 2368 a 2370, k.ú. Děčín**
- plná moc ze dne 1.07.2022 vystavená zástupcem investora Bc. Františkem Kučerou, vedoucím odboru místního hospodářství za Statutární město Děčín pro Ing. Arch. Vlastimila Stránského, sídlem Prokopa Holého 113/20, Děčín IV.

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Hygiena obecná a komunální
územní pracoviště Děčín
Březinova 3, 406 83 Děčín 1


Ing. Jindra Stanková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště Děčín

Rozdělovník:

1. adresát – stanovisko, osobně
2. KHS - spis