

**STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN**

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.: 25265/5-4082
Ze dne: 31.07.2020
Číslo jednací: MDC/82768/2020
Spisová zn.: MDC/1767/2020
JID: MDC52552539
Počet listů: 1
Počet příloh:
Vyřizuje: Zuzana Šuhajová
Telefon: 412593278
E-mail: zuzana.suhajova@mmdecin.cz

Název: „Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně“

Vyjádření statutárního města Děčín ke stavbě za níže uvedených podmínek:

Žadatel

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO 00261238, DIČ CZ00261238
zast. Ing. arch. Jaroslav Svěrek, Vilímovská 1581/18, 160 00 Praha 6, IČO 16515901

Nemovitosti ve vlastnictví města, dotčené stavbou:
pozemek p.č. 2318, 2320, 2321, 2359, 2360, 2912/1, 2913, **2919/4**,
2915/1 k.ú. Děčín

Kat.území: Děčín

Vyjádření odboru místního hospodářství:

Statutární město Děčín, zastoupené správcem majetku města, odborem místního hospodářství (pozemky ve výhradním vlastnictví statutárního města Děčín – p.č. 2318, 2320, 2321, 2359, 2360, 2912/1, 2913, **2919/4**, 2915/1 k.ú. Děčín), nemá námitek k realizaci stavby „**Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně**“, dle Projektové dokumentace, která je součástí žádosti podané dne 04.08.2020.

Upozorňujeme, že v PD je nesprávně označen pozemek p.č. 2914/4 k.ú. Děčín. Správné označení je p.č. 2919/4 k.ú. Děčín.

Vzhledem k provázanosti s areálem Zámku Děčín, požadujeme písemně informovat ředitelku organizace Ing. Miroslavu Poskočilovou, s dostatečným předstihem o zamýšlené akci, a to min. 14 dní před zahájením stavebních prací.

Toto vyjádření nenahrazuje příslušná povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Zpracoval: Jiřina Hammerlová

Vyjádření odboru komunikací a dopravy:

Veřejné prostranství a zeleň (VPZ)

Pokud by se pro obnovu využíval pozemek p.č. 132, 133, 137 k.ú. Děčín pak platí:

Dodavatel stavby si před zahájením stavby vyřídí oznámení užívání veřejného prostranství dle vyhlášky města Děčín č. 3/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – součástí oznámení jsou podmínky pro zvláštní užívání veřejné městské zeleně.

Dodavatel stavby se zavazuje užívat městské pozemky a provádět výkopové a stavební práce tak, aby nedošlo k poškození veřejné zeleně.

Dodavatel bude při provádění výkopových prací postupovat dle sadovnické normy Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech ČSN 83 9061, zejména pak

hloubené výkopy nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene jednotlivých stromů, výkopy v kořenové zóně stromů musí provádět pouze ručně. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je, pokud možno pod kořenovým prostorem („protlakem“). Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa musí být zahlazena. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulatory, kořeny o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu.

Způsobí-li dodavatel při užívání pozemků škody na veřejné zeleni, zavazuje se odstranit je na vlastní náklady ve stanoveném termínu, event. je odstraní město na náklady dodavatele. Nevratné škody na veřejné zeleni (pokácené dřeviny, keře nebo stromy které byly nevratně poškozeny v průběhu užívání v oblasti kořenů, kmene či kosterních větví atd.) dodavatel nahradí dle požadavků OKD MM Děčín.

Jakoukoliv změnu na plochách veřejné zeleně je dodavatel povinen předem oznámit na OKD MM Děčín.

Dodavatel se zavazuje uvést na vlastní náklady veřejnou zeleň po ukončení prací do původního stavu, včetně založení nového trávníku, kompletního úklidu. Dodavatel se zavazuje přebytečný výkopek a kameny odvézt a řádně zneškodnit dle platných právních předpisů.

Směsný komunální odpad (SKO)

Vzhledem k tomu, že se akce dotkne svozu odpadu v areálu Zámku Děčín, je nutná spolupráce s Technickými službami Děčín a.s. a ředitelkou Zámku Děčín Ing. Poskočilovou.

Zpracoval: Ing. Zdeňka Švirlochová, Michaela Baďoučková

Vyjádření odboru komunikací a dopravy:

Netýká se MK. V případě vyjádření ul. Křížová pro pohyb stavební mechanizace požádá investor (dodavatel) o stanovení podmínek provozu.

Žádáme dopracovat dopravní značení. Současné dopravní značení na vjezdu do Dlouhé jízdy je umístěno v rozporu s TP 65.

Veřejné osvětlení (VO)

Statutární město Děčín, zastoupené odborem komunikací a dopravy jako majetkový správce VO souhlasíme s technickým řešením osvětlení Dlouhé jízdy – D.2.1. Veřejné osvětlení – viz. technická zpráva a situace.

Zpracoval: Petr Michajličenko, Renata Kuruczová

Vyjádření odboru provozního a organizačního:

Metropolitní síť (MS)


Žádáme o rozšíření projektu o vedení metropolitní sítě dle úprav projektové dokumentace, které dodá projektant Statutárního města Děčín.

Zpracoval: Ing. Bc. Michal Moc

V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována do 2 let od data vydání tohoto vyjádření nebo pokud nebude nemovitost stavbou dotčena, nejsou účastníci vzájemnými závazky vázáni.

Statutární město
DĚČÍN

Děčín 12.10.2020



Ing. Martin Kříž
vedoucí odboru místního hospodářství