

Název veřejné zakázky	VŠ koleje, Nárožní 6, Děčín – výměna tepelných čerpadel
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	04.05.2023

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 1 ze dne 26.05.2023

DOTAZ č.1

Žádáme o informaci, zda může být u předizolovaného potrubí napojení v plastovém potrubí PN6 95°C které by nemělo spoj na trase.

ODPOVĚĎ:

Může být plastové potrubí PN6 95°C bez spojů na trase, při dodržení světlého průřezu DN40 viz odpověď na dotaz č.3.

DOTAZ č.2

Žádáme o zaslání průřezových rozměrů kabelu pro stanovení průměru chráničky. (Musí mít integrovanou chráničku? Lze nabídnout variantu se solo chráničkou?).

ODPOVĚĎ:

Vzhledem ke změně (viz odpověď na dotaz č.3) se předpokládá použití solo chrániček viz projekt elektro.

DOTAZ č.3

Po prostudování projektové dokumentace jsme zjistili, že propojovací potrubí Tepelné čerpadlo - Akumulační nádrž je malé dimenze DN32.

Jelikož vzdálenost je velká, mělo by být o průměru DN42.

Nebyli by dodrženy minimální průtoky a tepelná čerpadla by vykazovala chybu – nízký průtok a odstavila by se.

ODPOVĚĎ:

S ohledem na nejvzdálenější tepelná čerpadla je připomínka na zvětšení dimenze propojovacího předizolovaného potrubí z DN32 na DN40 oprávněná . Případně použité tvarovky nesmí zmenšovat požadovaný průřez.

V soupise prací u SO 01.4 Vytápění byly upraveny položky č.1 a č.2

Pol. č. 1: montáž potrubí předizolovaného 2x DN40

Pol. č. 2: předizolované potrubí 2x DN40 (40+40/140 ... minimální vnitřní Ø 2x 32,6

Zadavatel zveřejňuje dodatečné informace a upravený soupis prací.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace