


ZÁKLAD STOŽÁRU



SO 401 ČÁST D.3

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Statutární město Děčín Magistrát města Děčín Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín IV
-------------	--

Generální projektant:	SUDOP EU a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudopeu.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. LUKÁŠ ČERNÝ
		Garant profese:

Zpracovatel částí:	STOSMOL, s.r.o. U Cukrovaru 509/4 440 07 Ústí nad Labem
--------------------	---

Středisko: PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MIROSLAV VÁŇA	ING. JIŘÍ ŠTOLBA	JAROSLAV KAŠPAR	ING. JIŘÍ ŠTOLBA

Název akce:	Číslo smlouvy: 22-011.640	
Přechod pro chodce, silnice II/261 Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství	Projektový stupeň: DUSP	
Část:	Datum: 10/2022	
SO 401 Osvětlení místa pro přecházení	Číslo části: D.3	
Název přílohy:	Měřítko: -	Počet formátů: -
VÝKRES STOŽÁRU		Číslo přílohy: 3

POZNÁMKY

SLOUP VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ BUDE OSAZEN DO STOŽÁROVÉHO POUZDRA V BETONOVÉM LOŽI. HLOUBKA VETKUTÍ JE 1100mm. NA STOŽÁROVÉM DŘÍKU JE OSAZENO LED SVÍTIDLO, 1x60W, STOŽÁROVÁ VÝZBROJ JE UMÍSTĚNA UVNITŘ DŘÍKU. KABELY PŘÍVODNÍHO VEDENÍ JSOU UKONČENY NA STOŽÁROVÉ SVORKOVNICI A PŘES POJISTKU E27 6A JE VEDENA KABELÁŽ PRO SVÍTIDLO. UZEMNĚNÍ STOŽÁRU VEŘENNÉHO OSVĚTLENÍ JE PROVEDENO VODIČEM FeZn 8 NAPOJENÝM NA ZEMNÍ SOUSTAVU TVOŘENOU ZEMNÍ PÁSKOU FeZn 30/4.