

Název veřejné zakázky	VŠ koleje, Nárožní 6, Děčín – výměna tepelných čerpadel
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	04.05.2023

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 3 ze dne 05.06.2023

Dotaz:

Dobrý den,

žádáme o vyjádření, zda záložní elektrický kotel 38kW odpovídá výkonu k nově navrženým tepelným čerpadlům. Dále žádáme o vyjádření, zda výtlak čerpadel na stoupačkách odpovídá požadovaným parametrům. Podle současných norem u zdrojů tepla, která obsahují čerpadla s magnetem, by měli být zabudované magnetické filtry. Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Dobrý den,

Součástí bivalentního zdroje tepelných čerpadel, je kromě elektrokotle (38 kW) ještě elektrická topná příruba v akumulacím zásobníku (27 kW). Parametry oběhových čerpadel v kotlových modulech odpovídají parametrům stávajících oběhových čerpadel (UPS 32-80).

Předpokládá se, že magnetický filtr bude součástí příslušenství horizontálního rozdělovače s kotlovými moduly.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace