



Městské divadlo Děčín,

ředitel **MgA Jiří Trnka**

Teplická 75,

405 02 Děčín

divadlo@divadlodecin.cz

tel.: 412 530 630, fax: 412 530 797

ZÁPIS Z KAPACITNÍ
ZKOUŠKY

Technická zpráva

PRYSK:

30.06.2023

OBJEDNÁVKA :

Správce budov

POČET LISTŮ:

1/1

VĚC : ZÁPIS Z PRŮBĚHU OPRAV ZÁLOŽNÍHO ZDROJE NOUZOVÉHO A PŘÍDAVNÉHO OSVĚTLENÍ BUSINESS IP select

Vážený pane řediteli,

koncem května nám byla nahlášena závada na záložním zdroji nouzového a přídatného osvětlení.

Do dvou pracovních dnů od nahlášení poruch jsem společně s technikem firmy Akku Gesellschaft byl zjistit příčinu poruchového stavu. Při komplexní prohlídce záložního zdroje a zkoušky funkčnosti jsme zjistili závadu na regulaci dobíjení, **v tomto případě se jedná o havarijný stav celého systému** se souhlasem správce budov jsme ve spolupráci s výrobcem objednali nový regulátor.

Obsluha byla seznámena s veškerými riziky havarijního stavu a nouzovou možností krátkodobého používání záložního zdroje pod dozorem.

Dne 23.06.23 jsme provedli výměnu **nabíjecího regulátoru včetně sběrné lišty**, při této činnosti jsem byl informován o vadném akumulátoru, což zjistil technik divadla předcházející den po představení.

Dne 26.06.23 jsme provedli **výměnu bloku baterie č. 6** a následně orientační kapacitní zkoušku, kde jsme zjistili **nevyhovující parametry bloku č. 18**, který bude též vyměněn.

Při kontrole ovládacích prvků a funkčnosti jednotlivých okruhů zařízení záložního zdroje se opakuje porucha izolačního stavu vnějších okruhů což se objevuje pravidelně již přes dvacet let, jedná se zřejmě o poruchu rozvodů na prvním balkóně.

Tuto zprávu o průběhu oprav vystavuji jako přílohu k pracovním výkazům a fakturám.

Těším se na další spolupráci.

S přátelským pozdravem

Karel Jelínek