

Děčín - ul. Lužická

k.ú. Děčín

Napětová Hladina : NN - AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN-C, TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem neživých částí
bude provedena na straně NN automatickým odpojením od zdroje
použitím nadprroudových jističích prvků v síti TN - C

Vzdálenost projektovaného zařízení bude v souladu
s požadavky ČSN 73 6005 (prostorová norma)

Značky, které značí el. zařízení nejsou uvedeny v měřítku
to znamená (sloupky, poj. skříně, atd.)

Před zahájením výkopových prací nutno vytyčit!!!
Podzemní zařízení jsou zakreslena pouze informativně.

Zemní kabelové vedení VO bude měněno
ve stávající trase starého vedení.

LEGENDA :

- CYKY - J 4x16 --- Projektované - (měněné) zemní kab. vedení - vlastnictví město Děčín - stávající trasa
- Stávající zemní kabelové vedení NN - vlastnictví ČEZ
- Stávající zemní kabelové vedení VN - vlastnictví ČEZ
- Stávající zemní síť pro elektronickou komunikaci ČEZ
- Budovy
- Silnice, polohopis
- Hranice pozemkových parcel
- Zemní kabelové vedení Vodafone/UPC
- Zemní kabelové vedení CETIN
- Zemní kabelové vedení Vodafone
- Vodovod SČVK
- Kanalizace SČVK
- GasNet - plynovod
- Projektovaný, stávající lampový stožár se svítidlem
- Projektované, stávající uzemnění
- Stávající pilíř VO
- Měněná rozpojovací skříňka VO na sloupu - ČEZ
- Stávající podpěrný bod - ČEZ
- Projektovaná zemní kab. spojo. ve stav. trase

VYSVĚTLIVKY :

CHODNÍK (asfalt - zamk. dl.)

HUTNĚNÝ MATERIÁL - (štěrk jemný)

ZHUTNĚNÁ ZEMINA


ZEMINA

--- VYSTRAŽNÁ FOIE

○ PLAST. KABEL. CHRÁNKA

● KABEL NN

Chodník



VYSVĚTLIVKY :

KOMUNIKACE - (asfalt)

HUTNĚNÝ MATERIÁL - (šterk hrubý)

ZHUTNĚNÁ ZEMINA

ZEMINA

Komunikace (vjezdy)

