



Bc. Hauznerová Marie
referent technicko-provozní činnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
164

Váš dopis zn.:

ze dne: 13. 11. 2020

Naše značka: O20690104477/UTPCUL/Ha

Vyřizuje: Bc. Marie Hauznerová

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 27. 11. 2020

VAMA s.r.o.

Dan Kazimír

Vilsnice 94

405 02 Děčín 12

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	„Výměna kabelových rozvodů sítě VO vč. Sloupů VO, Děčín II, ul. Lužická“, k.ú. Děčín
Účel vyjádření:	K dokumentaci (DUR/DSP/DPS a změně DUR/DSP/DPS) stavby
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Děčín
	Část obce, ulice, č.p.: Děčín II – Nové Město, ul. Lužická Katastrální území, parcelní číslo: Děčín p.p.č. 1125/1, 1326, 2976, 1062/4, 1062/6, 1062/16, 1062/3, 1062/2, 1062/1, 1062/17 a související
Žadatel:	VAMA s.r.o., Dan Kazimír
Adresa, tel., e-mail	Vilsnice 94, 405 02 Děčín 12 Tel. +420 731 148 429, e-mail: kazimir@vamaelektro.cz
Investor:	Statutární město Děčín
Adresa, tel., e-mail	Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín
Projektant:	Dan Kazimír
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE – Vyjádření k existenci sítě č.j.: SCVKZAD68425 ze dne 6. 4. 2020
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení, které bude instalováno v rámci výstavby nového zemního kabelového vedení – ČEZ Distribuce, a.s..

Z důvodů špatného mechanického stavu a též zastaralých prvků veřejného osvětlení v ul. Lužická bude provedena rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení se bude realizovat s pokládkou nových zemních kabelů NN – ČEZ, stavby jsou ale od sebe odlišné. Nesouvisejí spolu. To znamená, že bude vždy vyměněn stávající ocelový lampový stožár za nový – (bod za bod). A následně se bude pokládat nové zemní kabelové vedení CYKY – K 4x16 ve stávající trase starého zemního kabelového vedení. Dále bude vyjmuto staré uzemnění, které se nahází ve směru původního zemního kabelového vedení a bude instalován nový zemní drát FeZn 10 mm, opět v původní trase. Trasa se nachází v chodníku – zámková dlažba, v této trase bude zemní kabelové vedení uloženo do umělé chráničky a hloubky 35-50cm, v překopu – komunikace a ve vjezdech je nutné alespoň minimální krytí kabelu 100 cm.

Typ 9

strana 1 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítěmi ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

S obsahem dokumentace pro územní řízení a prováděním výše uvedené stavby souhlasíme
za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) **Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.**
- 3) **V oblastech křížení (v ochranném pásmu) s námi provozovaným zařízením je nutné jít otevřeným výkopem, práce provádět ručně se zvýšenou opatrností.**
- 4) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 5) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 6) **Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění.**
- 7) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 8) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 9) **Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení. Požadujeme součinnost s pracovníkem střediska vodovodů a kanalizací Děčín: kontaktní osoba za vodovody – p. Brejška – tel. 724 036 591, kontaktní osoba za kanalizace – p. Boháče – tel. 412 535 012.**

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451


164

Bc. Marie Hauznerová

referent technickoprovozní činnosti

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Situace stavby z PD






Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice




LEGENDA
voda
sewer
elektrika
plyn
teplota

Orientační situace je platná pouze
jako příloha k poskytnutí informace č.
Vystavil: Marie Hauznerová
Dne: 27.11.2020
1:1400

Formát: A4
1104/78
1104/80
1104/92
1104/93





Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice	
Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č.	
O20690104477/UTPCUL/Ha	
Vystavil: Marie Hauznerová	
Dne: 27.11.2020	
1:1400	
Formát: A4	
Strana: 3 / 3	

LEGENDA	
	stavební objekty
	silnice
	vodovod
	kanalizace
	hranice
	parcelní číslo
	adresa

