

Název veřejné zakázky	Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 – stavební úpravy, zateplení objektu
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	6.9.2023

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

**Prodloužena lhůta pro podání nabídek do 25.09.2023, 14:00 hod.**

### **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE<sup>1</sup> č. 1 ze dne 20.09.2023**

#### **DOTAZ:**

V projektové dokumentaci je uvedeno, že stávající vchodové dveře budou vyměněny za plastové se zvýšenou ochrannou proti vloupání třída odolnosti RC3. Tento typ dveří se nevyrábí. Plastové dveře vyrábějí pouze s bezpečnostními doplňky. Pro splnění podmínky pro zvýšenou ochranu proti vloupání třídy odolnosti RC3 musejí být tyto dveře hliníkové. Prosíme o upřesnění, jaký typ dveří máme ocenit. Děkujeme za vyjádření.

#### **ODPOVĚĎ:**

Zadavatel nepožaduje u vchodových dveří bezpečnostní třídu RC3: Jedná se o vchodové dveře do suterénu.

Dodavatel ocení položku tak, jak je uvedeno v položkovém soupisu prací:

*D+M D1 dveře vchodové plastové 1010x2040 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy.*

<sup>1</sup> Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace