



Číslo míst.	Popis místnosti
0.01	CHODBA
0.02	MÍSTNOST SE SAUNOU
0.03	UMÝVÁRNA – MUŽI
0.04	SPRCHA – MUŽI
0.05	UMÝVÁRNA – ŽENY
0.06	SPRCHA – ŽENY
0.07	ZÁVĚR
0.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST
0.09	ZASTŘEŠENÁ LETNÍ KUCHYŇE
0.10	NOVÝ CHODNÍK
0.11	STAV. VĚŠÍ SCHODIŠTĚ

Legenda :

	Kapacitní dotykové tlačítko, Loxone Touch	P provedení TREE	Stlačítko/teplota/vlhkost
	Tlačítko instalováno na instalacích křídla KPS8		barva bílá
	Snímač teploty typ 1–WIRE	příložné provedení	
	RS01		
	T1	Rozvaděč 1.PP	v.č. D14-04
	T2	Teplota topné vody do systému	
	T3	Teplota zřebenkového ohřevu TUV	
	S1	Snímač teploty a vlhkosti m.č. 0.02	
	S2	Snímač teploty a vlhkosti m.č. 0.03	
	S3	Snímač teploty a vlhkosti m.č. 0.04	
	S4	Snímač teploty a vlhkosti m.č. 0.05	
	S5	Snímač teploty a vlhkosti m.č. 0.06	

**Poznámka:**  
Opracováno podle předpisů pro elektrický proud provedeno v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3 ČSN 33 2000–5–51  
a) označení kabelů provedeno podle předpisů pro elektrický proud provedeno v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3 ČSN 33 2000–5–51  
b) provedení kabelů provedeno podle předpisů pro elektrický proud provedeno v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3 ČSN 33 2000–5–51  
c) provedení kabelů provedeno podle předpisů pro elektrický proud provedeno v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3 ČSN 33 2000–5–51  
Prostory dle ČSN 33 2000–3 – Prostory zvlášť nebezpečné – umývací prostory  
Elektroinstalace provedena kabely UTP Cat. 5e uloženy v souladu s ČSN 33 2000–5–52  
dle legendy na výkrese  
Instalacní výšky snímačů teploty a vlhkosti 1,2m nad podlahou prostoru

ČÁST PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK VÁCHA
D.1.4	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	PROJEKT. ELEKTRO
STAVEBNÍK : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV-Podmokly, 405 38				Děčínská 23, 405 02, Děčín 16 Č. 44573235 tel: +420 412 513282
MÍSTO STAVBY : slup.č.125, p.p.č.111/1, k.ú. ROZHLED				DATUM : 08.2023
STAVBA : STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.P.P. OBJEKTU č.p.80 JIŘETÍN POD JEDLOVOU - ROZHLED				STUPEŇ PROJEKTU : DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHODNUTÍ
D1.4. - TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ELEKTROINSTALACE 1.PP - SLABOPROUDE ROZVODY				MĚŘÍTKO : 1 : 50
				FORMÁT : 3 * A4
				ZAK. ČÍSLO : 036 / 2023
				ČÍSLO KOPIE : Č. VYKRESU
				D14-03