



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.: 2021-037
Ze dne: 20.04.2022
Číslo jednací: MDC/43310/2022
Spisová zn.: MDC/1532/2022
JID: MDC52868356
Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Vyřizuje: Zuzana Šuhajová
Telefon: 412593278
E-mail: zuzana.suhajova@mmdecin.cz

Název: „**Oprava MK ul. Družstevní, Děčín X, po přívalovém dešti 17.07.2021**“

Vyjádření statutárního města Děčín ke stavbě za níže uvedených podmínek:

Zadatel:

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO 00261238, DIČ CZ00261238, zast. S.A.W. CONSULTING s.r.o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, IČO 28718836, DIČ CZ28718836

Nemovitosti ve vlastnictví města, dotčené stavbou:
pozemek p.č. 1272/2, 1159, 1267/2, 1134/13, k.ú. Bělá u Děčína

Kat.území: Bělá u Děčína

Vyjádření odboru místního hospodářství (OMH):

Statutární město Děčín, zastoupené správcem majetku města, odborem místního hospodářství (pozemky ve výhradním vlastnictví statutárního města Děčín – p.č. 1272/2, 1159, 1267/2, 1134/13, k.ú. Bělá u Děčína), nemá námitek k realizaci stavby „**Oprava MK ul. Družstevní, Děčín X, po přívalovém dešti 17.07.2021**“.

Vyjádření nenahrazuje příslušná povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ani vyjádření – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, které vydává na žádost stavebníka oddělení silničního správního a dopravního úřadu Odboru správních činností a živnostenský úřad MM Děčín.

Zpracoval: Jiřina Hammerlová

Vyjádření odboru komunikací a dopravy (OKD):

Veřejné prostranství a zeleň (VPZ)

Veškeré nutné zásahy do porostů budou předem prokonzultovány s pověřeným zástupcem města. Městské pozemky budou užívány a výkopové a stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození veřejné zeleně.

Při provádění výkopových prací se bude postupovat dle sadovnické normy Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech ČSN 83 9061, zejména pak hloubené výkopy nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene jednotlivých stromů, výkopy v kořenové zóně stromů musí provádět pouze ručně. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je, pokud možno pod kořenovým prostorem („protlakem“). Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa musí být zahlazena. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulanty, kořeny o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu.

Škody způsobené při užívání pozemků na veřejné zeleni budou odstraněny ve stanoveném termínu. Nevratné škody na veřejné zeleni (pokácené dřeviny, keře nebo stromy které byly nevratně poškozeny

v průběhu užívání v oblasti kořenů, kmene či kosterních větví atd.) budou nahrazeny dle požadavků OKD MM Děčín.

Jakoukoliv změnu na plochách veřejné zeleně je třeba předem oznámit na OKD MM Děčín.

Veřejná zeleň bude po ukončení prací vrácena do původního stavu, včetně založení nového trávníku, kompletního úklidu. Přebytečný výkopek a kameny budou odvezeny a řádně zneškodněny dle platných právních předpisů.

– **upozorňujeme, že nesmí dojít k poškození veřejné městské zeleně a k zásahu do kořenových systémů dřevin - p.p.č. 1272/2 - souhlasíme s odstraněním 7 m² pámelníku bílého a s jeho náhradou na původní místo po dokončení stavby.**

Směsný komunální odpad (SKO)

Po celou dobu akce bude umožněn pravidelný svoz odpadu města. V případě omezení provozu po komunikaci z důvodu odstavení techniky, zařízení nebo vozidel zhotovitele je zhotovitel povinen předem zajistit podmínky pravidelného svozu odpadu. Podmínky lze projednat s odborem komunikací a dopravy Ing. Lažanskou +420 412 593 232.

Zpracoval: Ing. Zdeňka Švirlochová, Ing. Michaela Lažanská

Vyjádření odboru komunikací a dopravy (OKD):

Dle PD S.A.W. CONSULTING s.r.o., zakázkové číslo 2021-037 z 04/2022.

OKD souhlasí s návrhem na opravu „Oprava MK ul. Družstevní, Děčín X, po přívalovém dešti 17.07.2021“ a předloženou projektovou dokumentací.

Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v místě. Stavbou nesmí dojít k poškození soukromého vlastnictví.

Veřejné osvětlení (VO)

V zájmovém území připravované stavby se nachází vzdušné kabelové vedení sítě VO umístěné na PB v majetku spol. ČEZ Distribuce, a.s.

Upozorňujeme, že oprava MK ul. Družstevní bude probíhat v koordinaci s realizací stavby nových zemních kabelových rozvodů sítě VO vč. nových sloupů. Z tohoto důvodu bude oslovena projekční kancelář VAMA s.r.o., kontakt: p. Dan Kazimír, tel. 731 148 429, e-mail: kazimir@vamaelektro.cz, která Vám poskytne potřebné podklady pro VO.

Nové rozvody VO jsou koordinovány s novými rozvody spol. ČEZ Distribuce, a.s. od které jsme obdrželi „Výpověď“ z PB“.

Jako majetkový správce sítě VO nemáme k realizaci stavby připomínky za splnění výše uvedených podmínek.

Zpracoval: Ing. Jitka Kálecká, Renata Kuruczová

Vyjádření odboru strategií a informačních technologií (OSIT):

Metropolitní síť (MS)

V zájmovém území není vedena metropolitní síť. K realizaci nemáme připomínky.

Zpracoval: Mgr. Roman Žaloudek

V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována do 2 let od data vydání tohoto vyjádření nebo pokud nebude nemovitost stavbou dotčena, nejsou účastníci vzájemnými závazky vázáni.

Děčín 27.05.2022

Příloha: Orientační zakres sítě VO – 1 list

Bc. František Kučera
vedoucí odboru místního hospodářství