PODÉLNÝ ŘEZ B-B´ M1:50



POHLED VLEVO M1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ C-C´ M1:50
kolmý řez mostovkou



KATEGORIE POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (TKP18, 8.8.1)

POHLEDOVÉ PLOCHY MOSTU
C1d - VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ
POHLEDOVÉ PLOCHY ŘÍMS
C2D - CELOPLOŠNÉ VÍCEVRSTVÉ DESKY SE STRUKTUROU DŘEVA ZPEVNĚNÉ POVRCHOVĚ PEČETÍCÍ PRYSKYŘIČNOU VRSTVOU NEPOHLEDOVÉ PLOCHY VŠECH KONSTRUKCÍ
Aa - NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ
C1a - VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ

ZÁDLAŽBA NA KONCI ŘÍMS

LOMOVÝ KÁMEN	200 mm
LOŽE Z BETONU	150 mm
ŠTĚRKOPÍSEK	100 mm
CELKEM	450 mm

POUŽITÉ MATERIÁLY:

BETONY DLE ČSN EN 206+A1, TKP18

PODKLADNÍ BETON	C12/15-X0
PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBY	C25/30n-XF3
ZÁKLADY	C30/37-XA1
OPĚRNÉ ZDI	C30/37-XF3
NOSNÁ KONSTRUKCE	C30/37-XF2, XD1, XC4
ŘÍMSA, ÚLOŽNÝ PRÁH	C30/37-XF4, XD3, XC4

KONSTRUKČNÍ OCEL DLE ČSN EN 1090-2

ZÁBRADLÍ	S235 JR+N

BETONÁŘSKÁ OCEL

DLE ČSN EN 10027-1	B500B

LOMOVÝ KÁMEN	ČSN 72 1860
OBRUBNÍKY	BETON PRO PROSTŘEDÍ XF4
SPÁROVÁNÍ DLAŽBY	CEMENTOVÁ MALTA DLE ČSN EN 998-2 XF4

PŘÍČNÝ ŘEZ A-A´ M1:50



POHLED VPRAVO M1:50



POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT A OZNAČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V LOKALITĚ, (PŘÍPADNĚ OVĚŘIT SONDAMI) A OVĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU INŽ. SÍTÍ VČ. PŘÍPOJEK.
- ZKOSENÍ VŠECH ZASYPANÝCH HRAN 30/30
- ZKOSENÍ VŠECH VIDITELNÝCH HRAN 15/15
- PLOCHY, KTERÉ PŘIJDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM 1xALP+2xALN + 1x GEOTEXTILIE.
- POVRCH PRACOVNÍCH SPAR BUDE OČIŠTĚN, ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VYČNÍVAJÍCÍ VÝZTUŽ BUDE OČIŠTĚNA.
- VZHLEDEM K TOMU, ŽE JE NUTNÉ ZACHOVAT PROVOZ K DOMU č.p. 78, BUDE PROVEDENA DOČASNÁ KOMUNIKACE Z R-MATERIÁLU NA GEOTEXTILII. PO SKONČENÍ STAVBY BUDE KOMUNIKACE ODSTRANĚNA A PLOCHY UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU OHUMUSOVÁNÍM A ZATRAVNĚNÍM.
- V BLÍZKOSTI BET. SLOUPU S VEDENÍM NN A VO BUDOU VÝKOPOVÉ PRÁCE PROBÍHAT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ TAK, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ JEHO STABILITY. Z TOHOTO DŮVODU JE VÝKOP V RUBU NÁBŘEŽNÍ ZDI NAVRŽEN VE SKLONU 2:1. SVAH BUDE ZAJIŠTĚN ROZPĚRNÝM PAŽENÍM PROTI SESUTÍ.
- PRO KÁMEN ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ OPĚRNÝCH ZDÍ A KAMENNÉ PODEZDÍVKY OPLOCENÍ BUDE PŘEDNOSTNĚ POUŽIT KÁMEN Z DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO PROPUSTKU A STÁVAJÍCÍCH ZDÍ.
- NA NÁVODNÍ STRANĚ VEDE PODÉL STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY V CHRÁNIČCE OPTICKÝ KABEL VE SPRÁVĚ CETIN a.s.. BUDE PROVEDENA STRANOVÁ PŘELOŽKA TOHOTO KABELU DO CHRÁNIČKY Ø75/69 mm DO NOVÉ ŽB. NÁVODNÍ ŘÍMSY. VEŠKERÁ MANIPULACE S VEDENÍM BUDE PROBÍHAT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ KABELU.
- NA POVODNÍ STRANĚ VEDE PODÉL STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO PRŮČELNÍHO ZDIVA V CHRÁNIČCE NTL PLYNOVOD VE SPRÁVĚ GridServices a.s.. STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NEBUDE STAVBOU DOTČENO A VEŠKERÉ PRÁCE V JEHO TĚSNÉ BLÍZKOSTI A OCHRANNÉM PÁSMU BUDOU PROBÍHAT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ VEDENÍ.
- POD DNEM KORYTA BĚLSKÉHO POTOKA A POD STÁVAJÍCÍM POVODNÍM PRŮČELNÍM ZDIVEM VEDE 2 x VODOVOD VE SPRÁVĚ SčVK a.s.. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY SE DOPORUČUJE PROVÉST SONDY PRO OVĚŘENÍ JEHO POLOHY. NA ZÁKLADĚ JEDNÁNÍ SE SPRÁVCEM VODOVODU BYLO DOHODNUTO, ŽE DO NOVÝCH ZÁKLADŮ OPĚR BUDOU DO HLOUBKY cca 0,6 m POD DNO BĚLSKÉHO KORYTA VLOŽENY 2 ks OCELOVÝCH CHRÁNIČEK DN 150 DÉLKY 3,0 m. CHRÁNIČKY BUDOU VLOŽENY VE VZDÁLENOSTI cca 0,3 m OD STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ A VZÁJEMNĚ V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 0,5 m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

SO 201 OPRAVA MOSTU

STAVBA
OPRAVA MOSTU DRUŽSTEVNÍ DC-0442, DĚČÍN X - BĚLÁ U DĚČÍNA

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf
středisko UL: Božtěšická216/34, 400 01 Ústí n. L.
web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	STATUT. MĚSTO DĚČÍN
ING. EVA DRAGOUNOVÁ	JAROSLAV ZAVADIL, DiS.	ZLATA BRADÁČOVÁ, DiS.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2020-015
Dragounová	Zavadil	Bradáčová	DATUM	05/2020
			STUPEŇ	DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:50
PŘÍLOHA			Č. PŘÍLOHY	PARÉ
NOVÝ STAV - ŘEZY, POHLEDY			3.2	