



OZNAČENÍ	POPIS
1	Tepeině čerpadlo fy R.I.P.Děčín s.r.o. typ WB16 CF/W 39 kW, el. příkon 11 kW,
2	Zásobník TUV -1000 l typ OKC 1000 NTR (Družstevní závody Dražice)
3	Zásobník topné vody - 750 l atyp
4	Expanzní tlaková nádoba - 80 l s poj.ventilem DN 25 /300 kPa
5	Oběhové čerpadlo okruhu ÚT ubytovny KSB Rio 30-70
6	Oběhové čerpadlo pro okruh vytápění zimních šaten KSB Rio 40-40
7	Oběhové čerpadlo top.okruhu zdrojů KSB Rio 40-40
8	Rozdělovač + sběrač topné vody - 2 topné okruhy DN 40
9	exp.nádoba TČ-8 l
10	Oběhové čerpadlo primárního okruhu TČ - doprav.množství 11.4m3/hod. měrná energie dle podmínek napojení v úpravě vody
11	Oběhové čerpadlo pro okruh ohřevu TUV - KSB Rio 40-40
12	Měřič tepla WMZ 10-6 /T1 (ISTA)
R	Ekvitermi regulátor pro 2 zdroje ,2 top.okruhy a TUV Albatros typ RVA63.280 s čidly a příslušenstvím + prostorové přístroje

ZODP. PROJ. : ing. Josef DUBEN	VYPRACOVAL : ing. Josef DUBEN	KRESLIL : ACAD LT 95	KONTOLOVAL : ing. Josef DUBEN	ATELIER PŘÍPEŘ ing. Josef DUBEN Dráždanská 23 Děčín 16 – Přípeř tel.0412/528496
kraj: Ústecký	MÚ : Děčín			
Stavebník: Město Děčín				
Zimní a letní šatny pro venkovní termální bazény v Děčíně				
objekt b : ÚT–SCHEMA zapojení TČ				IČO : 148 20 340
				FORMAT : 12/2001
				DATUM : 493/2001
				Č. ZAK. : MĚŘITKO : Č.VÝKRESU : 5