



HZSUX00A0VV5



Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Územní odbor Děčín

Provaznická 1394, 405 01 Děčín

Č. j.: HSUL- 3084-2/DC-2022
č.ev.: HSUL- 1080/DC-PREV-SP-Zd-2022
Datum: 8. 6. 2022
Vyřizuje: nprap. Helena Zdeňková
Tel.: 950 435 232
E-mail: helena.zdenkova@ulk.izscr.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Quality Group s.r.o.
Příkop 843/4
602 00 Brno

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Bezbariérové úpravy ZŠ Bezručova Děčín IV

Místo stavby:

Bezručova 588/6, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, k. ú.: Podmokly, parc. č. 914/1

Stavebník:

Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, kterou vypracoval: Ing Jiří Šoltés, ČKAIT 1005723, datum: 03/2022

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS ULK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 10. 5. 2022. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS ULK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Požárně bezpečnostní řešení:

název: Bezbariérové úpravy ZŠ Bezručova Děčín IV, vypracoval: Ing Vítězslav Malina, ČKAIT 1005098, datum: březen 2022

▪ Požárně bezpečnostní řešení:

název: Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín IV, Bezručova 588/6 na parc. 914/1, k.ú.

Podmokly, vypracoval: Ing. Petr Matějka, ČKAIT 1103403, datum: listopad 2018

Popis stavby:

Jedná se o změnu stavby před dokončením, kdy výtahová šachta bude nově spojit 1.PP – 4.NP, oproti původnímu spojení 1.NP – 3.NP. Dále dochází k instalaci VZT platového potrubí v upravených prostorech WC, toto potrubí bude v každém podlaží vyvedeno do fasády objektu.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS ULK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



8 plk. Ing. Jaroslav Vaněk
rada
ředitel Územního odboru Děčín
HZS Ústeckého kraje