

Název veřejné zakázky	Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně
Datum zahájení řízení	06.10.2023
	P23V00001056/Z2023-044779

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 04

V návaznosti na jednání o předběžných nabídkách s účastníky zadávacího řízení zadavatel upřesňuje (mění) zadávací podmínky následujícím způsobem:

1. Změna referenčních údajů u ZŠ Vojanova

S ohledem na způsob účtování tepla a průkaznější způsob vyhodnocení přínosů se zadavatel rozhodl upravit (změnit) referenční údaje u ZŠ Vojanova. Konkrétně dochází k nahrazení ref. údajů za teplo za nové referenční spotřeby spalného tepla zemního plynu, příslušnou cenu a náklady na zemní plyn.

Stávající (ref.) spotřeba tepla (2022)	2588,75	GJ
Účinnost výroby (použitá pro výpočet)	85 %	
Stávající spotřeba ZP (výhřevnost)	3045,59	GJ
	846,0	MWh
Stávající spotřeba ZP (spalné teplo)	940,0	MWh
Cena zemního plynu	2 400	Kč/MWh spalného tepla
Nové ref. náklady na zemní plyn	2 255 991	Kč/rok vč. DPH

Poznámka: Níže je vykopírován výstřížek z vyúčtování za teplo za rok 2022.

Měření a spotřeba

Měření	Období		Stav měřidla		Množství	Koef.	Přepočteno	MJ	Atr.
	Od	Do	Předchozí	Nový					
Energie v pal. s účinn.	1.1.2022	31.1.2022			441,225	1	441,225	GJ	21
Energie v pal. s účinn.	1.2.2022	28.2.2022			364,657	1	364,657	GJ	21
Energie v pal. s účinn.	1.3.2022	31.3.2022			388,352	1	388,352	GJ	21
Energie v pal. s účinn.	1.4.2022	29.4.2022			246,333	1	246,333	GJ	21
Energie v pal. s účinn.	30.4.2022	31.5.2022			94,080	1	94,080	GJ	21
Energie v pal. s účinn.	1.6.2022	30.6.2022			50,162	1	50,162	GJ	21
Energie v pal. s účinn.	1.7.2022	31.7.2022			13,838	1	13,838	GJ	21
Energie v pal. s účinn.	1.8.2022	31.8.2022			35,106	1	35,106	GJ	21
Energie v pal. s účinn.	1.9.2022	30.9.2022			102,700	1	102,700	GJ	21
Energie v pal. s účinn.	1.10.2022	31.10.2022			191,328	1	191,328	GJ	21
Energie v pal. s účinn.	1.11.2022	30.11.2022			302,221	1	302,221	GJ	21
Energie v pal. s účinn.	1.12.2022	31.12.2022			358,748	1	358,748	GJ	21
Energie v palivu - DK Vojanova 178/12	1.1.2022	31.12.2022			3 045,588	1	3 045,588	GJ	P
Korekce na FA - DK Vojanova 178/12	1.1.2022	31.12.2022			0,000	1	0,000	GJ	P
Účinnost výrobní jednotky dle měření - DK Vojanova 178/12_Parametry	1.1.2022	31.12.2022			0,850	1	0,850	Bez Mj	P

21 - Vypočítaná hodnota, P - Parametr výpočtu spotřeby

V souvislosti s tím dochází k aktualizaci Tabulky TE údajů, viz příloha tohoto dokumentu.

Poznámka: V Tabulce TE údajů došlo zároveň k úpravě sazeb DPH u tepla a vody (z 10 % na 12 %; toto však nemá dopad na garantované úspory, jelikož ceny vč. DPH zůstaly beze změn).

2. Financování

Financování nebude součástí projektu EPC, resp. součástí služby ESCO. Zadavatel si zajistí financování jiným způsobem, mimo projekt EPC. Cena za úsporná opatření bude uhrazena jednorázově po dokončení a předání díla.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel uveřejňuje následující přílohy:

1. E Tabulka TE údajů – zm2.xlsx

15. 3. 2024

Ing. Jiří Mazáček, PORSENNA o.p.s.