

Poznámka

napájecí soustava
3NPE ~400V/TNCS
3NPE ~400V/TNCS
3NPE ~230V/TNCS
3NPE ~230V/TT

ochrana před úrazem el. proudem
ČSN EN 61140 ed.3
základní ochrana
ochrana při poruše

ochranné opatření
ČSN 33 2000-4-41 ed.3
automatické odpojení od zdroje
dvójříd nebo zesílená izolace


Legenda

přístroje domovní obýejné
přístroje domovní ve vyšším krytí
zapuštěné
nástěnné
modul 4.5



Objednatel:	
Statutární město Děčín Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín IV	

Zhotovitel: 	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	

	Vypracoval	Arnold Göbel	Zak. číslo	22UL31007	
	Zodp. projektant	Ing. Petr Studnička	Datum	11/2023	
	Tech. kontrola		Stupeň	DPS	
	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská		Počet formátů	12x A4	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., sř. Ústí n. L. Benešova 777/1 400 03 Ústí nad Labem			Měřítko	1:50	
			C. přílohy	Paré	
Stupeň		OSVĚTLENÍ PŮDA			