

napěťová soustava  
3PEN ~400V/TNC  
3NPE ~400V/TNS  
1NPE ~230V/TNS  
2PE ~230V/IT

ochrana před úrazem el. proudem  
ČSN EN 61140 ed.3  
základní ochrana  
ochrana při poruše

ochranné opatření  
ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
automatické odpojení od zdroje  
dvojitá nebo zesílená izolace

přístroje domovní obyčejné

přístroje domovní ve vyšším krytí

zapořené  -

nástěnné 


modul 45 


LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
cen.	název místnosti	plocha (m <sup>2</sup> )	výška (m)	stěny	strop	podlaha
2.01	CHODBA	9,78	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.02	SCHODIŠTĚ	0,80		KZ		VINYL
2.03	CHODBA	1,95	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.04	SUŠARNA PRADELNA	10,98	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.05	SKLAD PŘÁDLA	5,16	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.06	KOUPELNA, WC PRO INVALIDY	6,21	2,80	KZ	SDK	OL
2.07	WC-KOUPELNA	3,50	2,80	KZ	SDK	OL
2.07a	CHODBA	3,69	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.08	AZYLŮV POKOJ / KUCHYŇ	22,51	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.09	CHODBA	12,97	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.10	SPOLČENSKÁ MÍSTNOST	43,91	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.11	CHODBA	2,07	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.12	WC-KOUPELNA	5,96	2,80	KZ	SDK	OL
2.13	AZYLŮV POKOJ	21,00	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.14	MANIPULAČNA PRO ČERSTVÉ POTRAVINY	19,86	2,80	KZ	SDK	VINYL
2.15	VÝTĚH	3,51		Žb		
2.16	CHODBA	4,81	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.17	CHODBA	5,25	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.18	WC-SPRCHA	4,27	2,80	KZ	SDK	OL
2.19	AZYLŮV POKOJ	17,98	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.20	CHODBA	2,81	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.21	WC-KOUPELNA	2,67	2,80	KZ	SDK	OL
2.22	KANCELÁŘ	10,99	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.23	CHODBA	5,41	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.24	WC-KOUPELNA	4,32	2,80	KZ	SDK	OL
2.25	AZYLŮV POKOJ	17,46	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.26	CHODBA	26,65	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.27	CHODBA	3,22	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.28	WC-KOUPELNA	4,26	2,80	KZ	SDK	OL
2.29	AZYLŮV POKOJ	11,45	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.30	CHODBA	2,77	2,80	KZ+L	SDK	VINYL
2.31	WC-KOUPELNA	4,51	2,80	KZ	SDK	OL
2.32	AZYLŮV POKOJ	19,27	2,80	KZEL	SDK	VINYL
2.33	ÚKLID	4,87	2,80	KZ	SDK	OL

UŽITNÁ PLOCHA 2.NP	332,38 m <sup>2</sup>
--------------------	-----------------------

Objednatel:

**Statutární město Děčín**  
Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5  
405 38 Děčín IV

Zhotovitel 	<b>Valbek, spol. s r.o.</b> Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3
---	--

	Vypracoval	Arnošt Gobeš	Zak. číslo	22UL31007
	Zodp. projektant	Ing. Petr Studnička	Datum	11/2023
	Tech. kontrola		Stupeň	DPS
	<p style="text-align: center;"><b>Dům pro krizové bydlení I. Benešová</b></p>		Počet formátů	12x44
Měřítko			1:50	
Č. přílohy			Paré	
Zhotovitel: ValbeK, spol. s r.o., ul. Ost. L. Chotouš 71021 695 05 Velké Losiny	Stupeň	<b>ELEKTROINSTALACE 2.NP</b>		
			D. 1.4.4.11	