

Valbek, spol. s r.o.  
Vaňurova 505/17  
Liberec  
460 07 LIBEREC III-JEŘÁB



D0000000101956448302

NAŠE ZNAČKA  
001136419946

VYŘIZUJE / LINKA  
Vladimír Pokorný / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň / 9. 8. 2023

## Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 3. 8. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely povolení stavby.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 1923, 1924, 2951/27, 2962 v katastrálním území Děčín vedené pod názvem „Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská“ se nachází zařízení **kabelového vedení NN a VN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

**Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.**

**Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:**

1. Musí být dodržena norma ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle Energetického zákona 458/2000 Sb. § 46. V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN, VN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo, respektive upraveno (doplněna mechanická ochrana). Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu. Před zahájením prací doporučujeme vytrasování kabelového vedení pro zjištění hloubky a uložení kabelového vedení.  
Musí být dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech a podmínky uvedené technickými normami.  
Stavbou nesmí být znepřístupněno nebo poškozeno zařízení ČEZ Distribuce.  
Rekonstrukcí nesmí být znepřístupněna kabelová skříň 667(SS102). Nesmí být znemožněno otevření a výměna skříně a kabelového vedení.  
V prostorech dočasného záboru bude kabelové vedení NN a VN ošetřeno například panely, aby nedošlo k poškození kabelového vedení uloženého v prostoru dočasného záboru. Při poruše bude materiál a ošetření kabelového vedení z dočasného záboru na výzvu odstarněno, aby byla umožněna případná oprava kabelového vedení.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

34p 100 ReqType:Q ReqExtID:0015483028 ProcesID:CS-20230809T130827-0001 DocExtID:000000063397916 BOID:001A4A1A12271EEE8D4A1FED1025C2E  
30NM:ZISUCSPRN DocType:CZ05A/1(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0010169771 DocID:001047285957 IA:102p21-272951527 Ver:X624D235 QUICK str:2 Ist:1

- 
- D0000000101956448302

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vviádření.

S pozdravem



Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha  
ČEZ Distribuce, a. s.



D0000000101956448302

