



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/95731/2023
Spisová zn.: MDC/95731/2023
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Kopecký Tomáš
Telefon: 412591472
Fax: 412591473
E-mail: tomas.kopecky@mmdecin.cz

Děčín 06.09.2023

Statutární město Děčín, IČO: 00261238
Mírové nám. č.p. 1175/5
Děčín IV-Podmokly
405 38 DĚČÍN 2

které zastupuje
Valbek, spol s r.o., IČO: 48566230
Vaňurova 505/17
460 07 LIBEREC

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na základě žádosti investora: Statutární město Děčín, IČO: 00261238, sídlem Mírové nám. č.p. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly, které zastupuje v řízení spol. Valbek, spol. s r.o., IČO: 48566230, sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, podané dne 04.09.2023 po prostudování předložených podkladů a zjištěných skutečností, jako věcně a místně příslušný orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), vydává

investorovi: **Statutární město Děčín**
IČO: **00261238**
sídlm: **Mírové nám. č.p. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly**

jako provozovateli stacionárního spalovacího zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu, který bude umístěn v objektu sociálního bydlení, na adrese Benešovská 667/7, Děčín II, postaveném na st.p.č. 1923, v k.ú. Děčín,

zdroj znečišťování ovzduší:

kaskáda dvou závěsných plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB172–24 G23 o celkovém tepelném příkonu 50 kW, účinnost vytápění 92%, spalovaným médiem bude zemní plyn, kotle budou nově umístěny v technické místnosti v 1.PP budovy a budou sloužit pouze k vytápění budovy, odvod spalin od kotlů bude zaústěn do stávajícího nově vyvložkovaného komínového tělesa, které je vyvedeno nad střechu,

v souladu s § 149 správního řádu

závazné souhlasné stanovisko

I. dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona

k umístění stavby z hlediska ochrany ovzduší k stacionárnímu spalovacímu zdroji znečišťování ovzduší neuvedenému v příloze č. 2 k zákonu, a to „kaskáda dvou závěsných plynový kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB172–24 G23“ v souvislosti s akcí „Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská“. Zdroj znečišťování ovzduší bude nově umístěn v technické místnosti v 1.PP budovy, která je postavena na st.p.č. 1923, v k.ú. Děčín,

II. dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona

k provedení stavby z hlediska ochrany ovzduší k stacionárnímu spalovacímu zdroji znečišťování ovzduší neuvedenému v příloze č. 2 k zákonu, a to „kaskáda dvou závěsných plynový kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB172–24 G23“ v souvislosti s akcí „Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská“. Zdroj znečišťování ovzduší bude nově umístěn v technické místnosti v 1.PP budovy, která je postavena na st.p.č. 1923, v k.ú. Děčín.

Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, obdržel dne 04.09.2023 žádost investora: Statutární město Děčín, IČO: 00261238, sídlem Mírové nám. č.p. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly, podanou prostřednictvím zástupce na základě doložené plné moci a to spol. Valbek, spol. s r.o., IČO: 48566230, sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby, v souvislosti s akcí „Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská“. Jedná se o umístění kaskády dvou závěsných plynový kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB172–24 G23 (50 kW). Zdroj znečišťování ovzduší bude nově umístěn v technické místnosti v 1.PP budovy, která je postavena na st.p.č. 1923, v k.ú. Děčín.

Z předložené žádosti vyplývá, že nově budou umístěna:

- kaskáda dvou závěsných plynový kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB172–24 G23 o celkovém tepelném příkonu 50 kW, účinnost vytápění 92%, spalovaným médiem bude zemní plyn, kotle budou nově umístěny v technické místnosti v 1.PP budovy a budou sloužit pouze k vytápění budovy, odvod spalin od kotlů bude zaústěn do stávajícího nově vyvložkovaného komínového tělesa, které je vyvedeno nad střechu.

Dle § 4 odst. 7 zákona se jmenovitě tepelné příkony spalovacích stacionárních zdrojů sčítají, jestliže se jedná o stacionární zdroje označené stejným kódem podle přílohy č. 2 k zákonu, které jsou umístěny ve stejné provozovně a u kterých dochází nebo by s ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet ke znečišťování společným výduchem nebo komínem bez ohledu na počet komínových průduchů. Obdobně se postupuje u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu.

Toto souhlasné závazné stanovisko k umístění a provedení stavby pro výše uvedený stacionární spalovací zdroj znečišťování ovzduší je vydáno v souladu s „Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad – CZ04: Aktualizace 2020“, který byl vyhlášen ve Věstníku Ministerstva životního prostředí - č.j. MZP/2020/130/1094, prosinec 2020, částka 10.

Z podkladů a zjištěných skutečností vyplynulo, že nový zdroj znečišťování ovzduší výrazně neovlivní hodnoty imisních koncentrací v dané lokalitě, a že umístěním tohoto zdroje nedojde k překročení platných imisních limitů. Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, shledal, že opatření vedoucí k ochraně ovzduší jsou v souladu s právními předpisy stanovenými na úseku ochrany ovzduší a na základě zjištěných skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto stanoviska uvedeno.

Toto závazné souhlasné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Poučení účastníků

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Ing. Zdeněk Hanuš

vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se

Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 -
prostřednictvím zástupce

Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec – *datová schránka ID: bebs53h*

Magistrát města Děčín, stavební úřad - *prostřednictvím zástupce investora*

Magistrát města Děčín, odbor životní

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Závazné stanovisko k vytápění objektu
ID zprávy: 1238472537
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 7.9.2023 v 8:04:14
Datum a čas doručení: 7.9.2023 v 8:07:42

Odesílatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502
Děčín, CZ
ID schránky: x9hbpfn
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezařadeno
Odstavec: Nezařadeno
Naše číslo jednací: MDC/95731/2023
Naše spisová značka: MDC/95731/2023
Vaše číslo jednací: , SPIS:M. Skalová
Vaše spisová značka: Nezařadeno
K rukám: Nezařadeno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Mesto_Valbek.pdf (313,38 kB)
