



HZSUX00AX00K



Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Územní odbor Děčín

Provaznická 1394, 405 01 Děčín

Č. j.: HSUL- 3936-4/DC-2023
č.ev.: HSUL- 10544/DC-PREV-SP-Zd-2023
Počet stran: 4
Počet příloh: 0

Valbek, s. r. o.
Vaňurova 505/17
460 01 Liberec

Vyřizuje za PO: nprap. Helena Zdeňková
Tel.: 950 435 232
E-mail: helena.zdenkova@hzscr.cz

Vyřizuje za OOB: por. Bc. Růžena Dudková
Tel.: 950 435 267
E-mail: ruzena.dudkova@hzscr.cz

Datum: 29. 8. 2023

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská

Místo stavby:

Benešovská 667/7, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín
k. ú.: Děčín, parc. č. 1923

Stavebník:

Statutární město Děčín, IČO 00261238
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: Ing. Arch. Veronika Kašparová, ČKAIT: 0402500
datum: 06/2023

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS ULK“) obdržel dne 2. 8. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS ULK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Tel.: 950 435 111
E-mail: ulk.dc.spisovna@hzscr.cz

Datová schránka: auyaa6n@ulh.zhsr

IČO: 70886300
Číslo účtu: 76548881/0710

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS ULK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS ULK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **nesouhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS ULK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení (dále jen PBŘ):**

název: Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
vypracoval: Ing. Hedvika Šikulová, ČKAIT 0402436
datum: 06/2023

HZS ULK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu (stávající objekt občanské vybavenosti, zastavěná plocha je 474,5 m², výška 8,57 m, bude navržen jako krizové ubytování)], která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II a 5 třída využití.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) a v souladu s požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. (dále jen „vyhláška č. 23/2008 Sb.“) zjistil HZS ULK následující nedostatky:

- dle § 41 odst. 2 písm. c) vyhlášky o požární prevenci – PBŘ neobsahuje jednoznačné rozdělení stavby do požárních úseků (zejména požární úseky ubytovacích buněk OB, ostatní prostory PÚ N2.01/N4, instalační šachty PÚ-Š, prostory nad pohledy, PÚ strojovny VZT a technologické místnosti FVE) - požadujeme přesné označení a rozdělení požárních úseků, včetně jejich posouzení a stanovení stupně požární bezpečnosti dle ČSN 73 0802 a zakreslení do požárních výkresů,

- dle § 41 odst. 2 písm. d) vyhlášky o požární prevenci - při posouzení požárního rizika není zřejmý způsob stanovení uvažované účinné plochy otvoru se žaluziemi pro větrání jednotlivých požárních úseků (viz str. 7 PBŘ),
- dle § 41 odst. 2 písm. e) vyhlášky o požární prevenci – zejména označení dveřních uzávěrů v PBŘ neodpovídá výkresové části, zateplení objektu není zhodnoceno v souladu s ČSN 73 0810 (založení zateplovacího systému), navržené podhledy nejsou zhodnoceny dle 5.6.5. ČSN 73 0810,
- dle § 41 odst. 2 písm. g) vyhlášky o požární prevenci - odvětrání ČCHÚC není posouzeno v souladu s čl. 5.6.6. ČSN 730834, (odvětrávací otvor na mezi podestě 3. N. P.), dále při zhodnocení odvětrávání ČCHÚC nelze započítávat větrací otvory ve stavebně oddělených prostorech (např. místnost č. 3.03a ve 3. N. P. apod.),
- dle § 41 odst. 2 písm. l) vyhlášky o požární prevenci. – není zřejmé umístění strojovny výtahu, požárních klappek (včetně zakreslení do výkresů PBŘ), nejsou zhodnoceny el. rozvaděče, sloužící pro požárně bezpečnostní zařízení dle čl. 6. 2. ČSN 73 0848 (např. pro evakuační výtah)
- Požadujeme předložit výkresy požární bezpečnosti pro 4. N. P.

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům není předložené požárně bezpečnostní řešení dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti navrhované stavby, což je v rozporu s ustanovením § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS ULK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS ULK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS ULK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, vypracoval: Ing. Arch. Veronika Kašparová, ČKAIT: 0402500, datum: 06/2023
- **Požárně bezpečnostní řešení:**
název: Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
vypracoval: Ing. Hedvika Šikulová, ČKAIT 0402436
datum: 06/2023

Závěr

HZS ULK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

NESOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

plk. Ing. Boleslav Lang
rada
ředitel Územního odboru Děčín
HZS Ústeckého kraje

v z.
mjr. Ing. Vojtěch Slabina
vrchní komisař
vedoucí pracoviště IZS a služeb ÚO Děčín
HZS Ústeckého kraje
podepsáno elektronicky

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: 10544 - SPD - N - k KSP, krizové bydlení
ID zprávy: 1235549162
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 31.8.2023 v 11:40:56
Datum a čas doručení: 31.8.2023 v 12:27:36

Odesílatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10, Ústí nad
Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem, CZ
ID schránky: auyaa6n
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezařadeno
Naše číslo jednací: HSUL- 3936-4/DC-2023
Naše spisová značka: HSUL - 3936/DC-2023
Vaše číslo jednací: Nezařadeno
Vaše spisová značka: Nezařadeno
K rukám: Nezařadeno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

10544-N-KSP,Dc,Benešovská 677-7,krizové ubytování,StmDc.pdf (239,6 kB)
