



LEGENDA

1.1

- NÁSTŘEŠNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ
- S REKUPERACÍ VZDUCHU A S EL. OHŘEVEM VZDUCHU
- DUPLEX 6500 MULTI ECO-N
- PŘÍVOD
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU 3300m3/h
- DISPOZIČNÍ TLAK 350 Pa
- EL. TOPNÝ VÝKON 0,0 kW
- MAX TOPNÝ VÝKON 6,7 kW
- NAPĚTÍ 400V
- PŘÍKON 2,5kW
- ODVOD
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU 3300m3/h
- DISPOZIČNÍ TLAK 350 Pa
- NAPĚTÍ 400V
- PŘÍKON 2,5kW
- AKUST. TLAK 39 dB(A) V 3,0 m
- ÚČINNOST REKUPERACE 94,8%
- ROZMĚRY (V-Š-D) 790/1605/2650
- HMOTNOST 4600kg
- OVLADÁNÍ - AUTOMATICKY

- TLUMIČ HLUKU
- RUČNÍ REGULAČNÍ KLAPKA
- ODVODNÍ HRANATÉ POTRUBÍ
- PŘÍVODNÍ HRANATÉ POTRUBÍ
- ODVODNÍ KRUHOVÉ SPIRO POTRUBÍ
- PŘÍVODNÍ KRUHOVÉ SPIRO POTRUBÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VYHLÁŠKY Č. 499/2006 Sb. v platném znění
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN			
INVESTOR		Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV-Podmokly			
AKCE		VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace Májová 372, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem			
PROFESÍ		D. 1. 4. - VZDUCHOTECHNIKA			
NÁZEV		PŮDORYS STŘECHY			
<div>ING. DANIEL FLORIÁN</div> <div>PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI</div> <div>TYLOVÁ 731/2, 405 02 DĚČÍN 2</div> <div>TEL. : 723 373 167</div> <div>E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com</div>					
DATUM		11. 2023		MĚŘÍTKO	
				1 : 50	
ZAK. ČÍSLO		P3323-23		FORMÁT	
				2A4	
ČÍSLO VÝKRESU		P3323 002 - 23			
PÁŘE					