

NAVROHOVANÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP		
č.m.	účel místnosti	m ²
1.01	ZÁDVEŘÍ A CHODBA	14,87
1.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	10,24
1.03	KUCHYNĚ	36,91
1.04	SKLAD, LEDNICE	5,00
1.05	SKLAD	3,00
1.06	BRAMBORÁRNA	6,13
1.07	SKLAD	10,40
1.08	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	10,40

LEGENDA

1.2

KUCHYŇSKÁ DIEŠTOŘ S TUČKOVÝM FILTREM A S OSVĚTLENÍM
S PŘÍVODEM VZDUCHU
VARIANT 3000x2200-435mm

ODVOD 26x315
PŘÍVOD 4xø250
PRŮTOK ODVOD 3300m³/h
PRŮTOK PŘÍVOD 3300m³/h
TLAK ZTRÁTA ODVOD 94 Pa
TLAK ZTRÁTA PŘÍVOD 68 Pa
PŘÍKON PRO OSVĚTLENÍ 220W
HMĚSTNOST 297 kg

2.1

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU Klapkou
ODVOD 150m³/h
TLAK ZTRÁTA 20 Pa
PŘÍKON 20 W
NAPĚTÍ 230V
AKUSTICKÝ TLAK 45 dB(A) V 1,5 m
OVLÁDÁNÍ SPOU S OSVĚTLENÍ A S DOBĚHEM

2.2

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU Klapkou
ODVOD 50m³/h
TLAK ZTRÁTA 20 Pa
PŘÍKON 13 W
NAPĚTÍ 230V
AKUSTICKÝ TLAK 40 dB(A) V 1,5 m
OVLÁDÁNÍ SPOU S OSVĚTLENÍ A S DOBĚHEM

- TLUMIČ HLUKU
- RUČNÍ REGULAČNÍ Klapka
- ODVODNÍ HRANATÉ POTRUBÍ
- PŘÍVODNÍ HRANATÉ POTRUBÍ
- ODVODNÍ KRUHOVÉ SPIRO POTRUBÍ
- PŘÍVODNÍ KRUHOVÉ SPIRO POTRUBÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VÝHLAŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELĚ

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TVŮROVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 313 167 E-MAIL: d.florian@projeckce@ gmail.com		
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN				
INVESTOR			DATUM	MEŘITVO	STUPEŇ
Mirové nám. 1175/6, 405 02 Děčín IV-Podmokly			11. 2023	1 : 50	DPS
AKCE VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ MŠ Děčín XXII, Město st. z. příspěvková organizace Město st. z. 407/11 Děčín XXII-Schillerův nácl. Lázeň			ZK. ČÍSLO P-3323-23	FORMÁT ZK4	PÁŘE
PROJESE D. 1. 4. - VZDUCHOTECHNIKA			ČÍSLO VÝKRESU P3323 002 - 23		
NÁZEV PŮDORYS					