

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Božtěšická 216/34
Ústí nad Labem
400 01 BUKOV



00000000101838352801

NAŠE ZNAČKA
001131339027

VYŘIZUJE / LINKA
Vladimír Pokorný / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 1. 2. 2023

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 25. 1. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely povolení stavby v zájmovém území Vaší stavby a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 497 v katastrálním území Dolní Žleb vedené pod názvem "Rekonstrukce MK na p.p.č. 497 k.ú. Dolní Žleb".

S níže uvedeným odůvodněním Vám jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sdělujeme, že nesouhlasíme se záměrem dle předložené projektové dokumentace.

Odůvodnění:

Po prověření vaší žádosti Vás upozorňujeme na existenci stávajícího zařízení distribuční soustavy, které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami. Dodržení dané normativy vede k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Stávající zařízení distribuční soustavy je patrně ve střetu s projektovanou trasou opěrné zdi.

Požadujeme dodat řez podpěrného bodu č.1 a opěrné zdi(nenalezli jsme ho v PD)

Požadujeme okótování vzdálenosti vrchního vedení od opěrné zdi jestli splňuje normu.

Neakceptujeme řez podpěrného bodu č.2(v kilometrovníku 0,088) opěrnou zdi bude znemožněna výměna podpěrného bodu.

Pominou-li překážky bránící udělení souhlasu, lze podat k posouzení novou žádost.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem



Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.

