

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná 2324
407 47 VARNSDORF



00000001017171302501

NAŠE ZNAČKA
001128201607

VYŘIZUJE / LINKA
Vladimír Pokorný / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 26. 9. 2022

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 12. 9. 2022, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely povolení stavby v zájmovém území Vaší stavby a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Dolní Žleb vedené pod názvem "Rekonstrukce MK na p.p.č. 497 k.ú. Dolní Žleb".

S níže uvedeným odůvodněním Vám jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sdělujeme, že nesouhlasíme se záměrem dle předložené projektové dokumentace.

Odůvodnění:

Po prověření vaší žádosti Vás upozorňujeme na existenci stávajícího zařízení distribuční soustavy, které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami. Dodržení dané normativy vede k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Stávající zařízení distribuční soustavy je patrně ve střetu s projektovanou trasou opěrné zdi. Ve 2 místech je trasa opěrné zdi vedena pod vedením vrchní sítě NN a v těsné blízkosti podpěrných bodů (sloupů) venkovního vedení nízkého napětí. Z důvodu možného narušení statiky sloupů NN požadujeme umístit hranu opěrné zdi min. 1,5 m od základové části sloupu, resp. 2 m od dřívku dotčeného sloupu.

V případě, že nebude možné dodržet shora uvedené podmínky a příslušnou legislativu, musí být podána žádost o přeložku zmiňovaného zařízení distribuční soustavy. Přeložku zařizuje vlastník tohoto zařízení na základě písemné žádosti a uzavření platné smlouvy na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. Uvedené je definováno v § 47 zákona č. 458/2000 Sb, v platném znění.

Pominou-li překážky bránící udělení souhlasu, lze podat k posouzení novou žádost.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem



Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.

