



## MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/112599/2023

Spisová zn.: MDC/110727/2023

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Pavla Rejmanová

Telefon: 412 591 234

Fax:

E-mail: stavebni@mmdecin.cz

Děčín 20.10.2023

Statutární město Děčín

Mírové nám. č.p. 1175/5

Děčín IV-Podmokly

405 02 Děčín 2

### SDĚLENÍ

Dne 16.10.2023 obdržel stavební úřad Magistrátu města Děčín žádost o výjimku pro světlou výšku místností **sociálního zázemí personálu mateřské školy v Krásném Studenci**, č.p. 131, Děčín XXIV, požadovanou vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále jen „vyhláška“) a příslušnou normou.

K Vaší žádosti stavební úřad sděluje následující:

Sociální zázemí je navrženo v 1.PP objektu mateřské školy, kde stávající světlá výška činní 2120 mm. Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že zajištění požadované minimální světlé výšky 2300 mm není možné. Při povolování shora uvedené akce stavební úřad použije ustanovení § 2 vyhlášky a **požadavek na min. světlou výšku neuplatní**.

Dále Vám stavební úřad sděluje, že je nutné projednat stavbu sociálního zázemí mateřské školy také s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje, Hasičským sborem Ústeckého kraje a Magistrátem města Děčín, odborem životního prostředí.

**Ivana Šejnohová**

pověřená zastupováním vedoucího odboru stavební úřad

otisk úředního razítka  
podepsáno elektronicky

**Doručí se**

Vladimír Vidai, IDDS: 8uvngbk

místo podnikání: Děčín XXVII-Březiny č.p. 185, 405 02 Děčín 2