



- 1) DEMONTÁŽ, OČIŠTĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STAVAJÍCÍ BÍLÉ PLASTOVÉ MRÍŽKY ŽLABKU A LIŠTY
- 1) PŘÍPRAVA PODKLADNÍHO BETONU PO BOURÁNÍ DĚLEČ A VRSTEV LEPIDEL, BROUŠENÍ BET. POVRCHU TL5mm, OČIŠTĚNÍ TLAKOVÝM VZDUCHEM,
- 2) VYPLNĚNÍ KAVERN PODÉL LEMU BAZÉNU V DĚLCE 33,4m A PODÉL BET. ŽLABU V MÍSTĚ NÁPOJENÍ V DL. 28,1m, VÝPLŇOVOU MALTOU DUTIN BETOFIX, HQ2 apod.,
- 3) CELOPLOŠNĚ OŠETŘENÍ BETONOVÉHO PODKLADU PROTI VLHKOSTI A TRHLINÁM, SE ZACHOVÁNÍM KVALITNÍ PŘÍNLAVOSTI DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH VYROVNÁVACÍCH A LEPICÍCH VRSTEV.
V PRVNÍM KROKU PLOCHU OŠETŘIT JEDNOSLOŽKOVÝM ZPEVŇUJÍCÍM PENETRAČNÍM MINERALIZAČNÍM NÁTĚREM např. KIESOL apod., V DRUHÉM KROKU PLOCHU NÁSLEDNĚ OPATŘIT RYCHLESCHNOUCÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU VYSOKÉ KVALITY, PRO ZAJISTOVÁNÍ REKONSTRUOVANÝCH VODOROVNÝCH PLOCH V EXTERIÉRU, FLEXIBILNÍ SE SCHOPNOSTÍ PŘEKLENUTÍ TRHLIN. NÁTĚRY/STĚRKY TL 2mm, např. Remmers MB 2K/ Mapei MAPELASTIC apod.
- 4) VYSOCE PRUŽNÁ SAMOLEPICÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA Z BUTYLKALKU s120mm, TAPE XA 10 apod. IZOLAČNÍ VRSTVA SCHOPNÁ PŘENESENÍ PŘÍPADNÝCH SVISLÝCH SIL NEREZ LEMEM BAZÉNU A PODKLADNÍ VRSTVOU DLAŽBY.
- 5) V MÍSTĚ NÁPOJENÍ NA LEM BAZÉNU V DĚLCE 34,4m UMÍSTIT DO PATY TĚSNÍCÍ PÁSEK, VYSOCE ELASTICKÝ PROVAZEČ S UZAVŘENÝMI PÓRY O PRŮMĚRU 15mm, RUNDSCHNURER apod.
- 6) DOPLNĚNÍ POKLADNÍHO BETONU DO ROVINY V MÍSTECH POKLESŮ A CELOPLOŠNÝM DOPLNĚNÍM OBROUŠENÉHO BETONU , STĚRKOU/POTĚREM např. Multiplan/TopCem PRONTO apod., DEFINOVÁNÍ POTŘEBY MATERIÁLU:
V 70% PLOCHY UVAŽOVAT S VRSTVOU TL3 mm (5–2mm), VE ZBYLÉ PLOŠE CCA 30%, VYROVNAT LOKÁLNÍ POKLESY PODKLADU V TL6–27mm, PRŮMĚR CCA 13mm (2mm JIŽ DOPLNĚNÉ VRSTVOU 8,3) ODHAD STANOVENÝ NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ
- 7) POKLESŮ PODÉL NEREZ LEMU BAZÉNU, UMÍSTĚNÍ DEFINOVANOU POPISEM OS: A1_B1 –6mm, A1_O2 –8mm, A1-O3 –8mm, A1-O4 –14mm, A1_O(04-05) –29mm, A1_O5 –21mm, A1_O(05-06) –27mm A1_O6 –16mm, A1_B2 – 14mm
- 7) LEPIDLO NA DLAŽBY FLEXIBILNÍ MRAZUVODURNĚ VODĚNEPROUSTNĚ, NANESENÍ V TL 10mm S POUŽITÍM ŠPACHTLÉ S MĚLKÝMI ZUBY PRO CELOPLOŠNÉ ROZLOŽENÍ LEPIDLA, FL FLEX WHITE-MARMOKLEBER/ UNIFIX-2K c1 TES2 apod.
- 8) KERAMICKÁ DLAŽBA SLUNITÁ REKTIFIKOVANÁ MRAZUVODURNÁ PROTISLUZNÁ R11C RAKO STONES GLAZOVANÁ DAGE667, 668, 669 (odvzorkovat před dodávkou), SPÁROŘEZ/OSOVÉ ROZMĚŘENÍ DLAŽBY 302x602mm.
- 9) VYSOCE KVALITNÍ FLEXIBILNÍ EXTERIÉROVÁ SPÁROVACÍ MALTA, ŠÍŘE SPÁR 4mm, FL GROUT FLEX ZEMENTORAU/ASO FLEX ZEMENTAU CG2 WA apod. (barvu před dodávkou dvzorkovat).
- 10) DLAŽBA JE ROZDĚLENA NA DILATAČNÍ CELKY 6,04m SE SPÁROU s10mm A NÁPOJENÍ NA RŮZNÉ KCE A TO PRUŽNOU SPÁROVACÍ UV STABILNÍ ŠEDOU HMOTOU MAPESIL AC/MULTISIL NUW apod.
- 11) NOVÝ PLASTOVÝ BÍLÝ BAZÉNOVÁ L – PROFIL 33 mm DL. 28,1m. MP200-LAF apod. (nutno odvzorkovat).

